


1 PIĘTRO



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 1 PIĘTRO		
Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow.
1.01	WC dla niepełnosprawnych	4,8
1.02	Łazienka dla niepełnosprawnych	34,8
1.03	Kuchnia	6,3
1.04	Sala konferencyjna	52,5
1.05	Pokoje gołębne	12,3
1.06	Korridor	2,9
1.07	Korridor	65,5
1.08	Sekretariat kierownika jednostki / zastępcy kierownika jednostki	30,5
1.09	Zaplecze socjalne przy kierownictwie	6,2
1.10	Gabinet kierownika jednostki	25
1.11	Gabinet zastępcy kierownika jednostki	17,9
1.12	Sekretariat działu 2 os. nr 1	27,4
1.13	Magazyn podręczny dla sekretariatów nr 1	11,2
1.14	WC damskie	3,5
1.15	WC męskie	5,2
1.16	Pomieszczenie porządkowe	2,1
1.17	Sekretariat działu 2 os. nr 2	27,1
1.18	Magazyn podręczny dla sekretariatów nr 2	9,7
1.19	Pokoje prokuratora nr 1	14,8
1.20	Pokoje prokuratora nr 2	14,8
1.21	Pokoje prokuratora nr 3	15,3
1.22	Pokoje asystenta prokuratora	14,2
1.23	Pokoje prokuratora nr 4	15,3
1.24	Magazyn podręczny dla sekretariatów nr 3	14,2
1.25	Klatka schodowa	19,9
1.26	Pokoje szatnia	14,2
1.27	Przedpokój	5,3
		<b>472,9</b>

Zestawienie danych z projektu		
Blok	Opis	Ilość
	Czujnik Optyczny do przestrzeni międzysuf. ze wskaźnikiem	29 szt.
	Czujnik optyczny dymu	35 szt.
	Moduł kontrolno-sterujący 2DI/2DO	2 szt.
	Przycisk oddymiania ROP	1 szt.
	ROP (Ręcz. Ostrz. Poż.)	2 szt.
	Sygnalizator optyczny	2 szt.
	Zasilacz 24VDC 5A	1 szt.
	Elektrotrzymacz	1 szt.
	Przycisk Zwolnienia zwory drzwi	1 szt.
	Głośnik sufitowy 3W (odczep: 3W,1,5W)	34szt.
	Głośnik ścienny 6W (odczep: 3W,1,5W)	6szt.

Dla budynku 0,00 = 104,2 m.n.p.m. Rzędnię bezwzględny określono jako 40 cm powyżej rzędnej terenu na granicy linii rozgraniczającej z ulicą Bartniaką. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w pomiarach na etapie tyceznia budynku, rzędnię 0,00 odpowiednio skorygować lub skontaktować się z projektantem.

KONOPINSCY.PL PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA TEL. 602 109 276

PROJEKT SIEDZIBY DLA PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY UL. BARTNIAKĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM

1 Piętro - Rzut instalacji SSP i DSO

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. Sławomir Radziszewski UPR. MAZ/0540/POOE/14 SPEC. ELEKTRYCZNA	ADRES INWESTYCJI: GRODZISK MAZOWIECKI, DZ. NR. EW. 11/5, OBRĘB 0029
SPRAWDZAŁ: MGR INŻ. Mirosław Konca UPR. CIE13/86 SPEC. ELEKTRYCZNA	INWESTOR SKARB PAŃSTWA PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE UL. CHOĆCIMSKA 28, 00-791 WARSZAWA
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. Piotr Burawski	DATA 07.2023/11.2023
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA ELEKTRYCZNA
SKALA 1:100	

S02