



Zestawienie danych z projektu		
Blok	Opis	Ilość
	Moduł wywołania klawiatura, RFID, kamera	3 szt.
	Oprawa LED parkowa, 60W, 5900lm, 4000K, IP66, IK10, słup 4m	5 szt.
	Oprawa LED uliczna, 60W, 8178lm, IP66 słup 6m	2 szt.
	Rura ochronna, fi 110	140 m
	Rura ochronna, fi 75	180m
	wypust jednofazowy	6 szt.
	Złącze kablowe, ZK-1a	1 szt.
	Rura ochronna teletechniczna, D=50	90m
	Miejsce instalacji stacji ładowania pojazdów	1 szt.
	Kontaktron	1 szt.
	Elektrozamek	1 szt.
	Zewnętrzny czynn timer zbliżeniowy	1 szt.

Dla budynku 0,00 = 104,2 m.n.p.m. Rzędna bezwzględna określono jako 40 cm powyżej rzędnej terenu na granicy linii rozgraniczającej z ulicą Bartnicka. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w pomiarach na etapie wykonania budynku, rzędna 0,00 odpowiednio skorygować lub skontaktować się z projektantem.

KONOPINSCY... | PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA, TEL. 602 109 270

PROJEKT SIEDZIBY DLA PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWECKIM PRZY UL. BARTNIAKA
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM

PZT - Rzut instalacji elektrycznej

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. Sławomir Radziszewski UPR. MAZ0540/PO0E/14 SPEC. ELEKTRYCZNA	ADRES INWESTYCJI: GRODZISK MAZOWECKI, DZ. NR. EW. 11/5, OBRĘB 0029
--	--

SPRAWDZIŁA: MGR INŻ. Mirosław Konca UPR. CIE1386 SPEC. ELEKTRYCZNA	INWESTOR: SKARB PAŃSTWA - PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE UL. CHOŃCZKA 28, 00-791 WARSZAWA
--	--

OPRACOWAŁ: MGR INŻ. Piotr Burawski FAZA	DATA: 07.2023 BRANŻA: ELEKTRYCZNA SKALA: 1:100	EZ1
---	---	-----