

HK.9022.1.21.2025.IK

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Stara Kościelnica za rok 2024**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 20 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku**

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań nr SCR/1/2524/2023/RD i raportach z badań nr 802/2024, 1738/2024, 2379/2024 próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej oraz w sprawozdaniach z badań nr 13/52/24, 1192A/521/24, 1192N/521/24 próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej z **urządzeń wodnych i instalacji wodociągowych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z ujęcia podziemnego wodociągu publicznego Stara Kościelnica zasilającego miejscowość Stara Kościelnica:**

- sprawozdanie z badań nr SCR/1/2524/2023/RD z dnia 31.01.2024 r. próbki wody surowej (woda przeznaczona do spożycia) pobranej z miejsca podawania wody do sieci,
- sprawozdanie z badań nr 13/52/24 z dnia 9.02.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym nr 22 w Starej Kościelnicy,
- raport z badań nr 802/2024 z dnia 21.05.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym nr 22 w Starej Kościelnicy,
- sprawozdanie z badań nr 1192A/521/24 z dnia 24.09.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym nr 22 w Starej Kościelnicy,
- sprawozdanie z badań nr 1192N/521/24 z dnia 24.09.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym nr 22 w Starej Kościelnicy,
- raport z badań nr 1738/2024 z dnia 27.09.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym nr 22 w Starej Kościelnicy,
- raport z badań nr 2379/2024 z dnia 20.12.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym nr 22 w Starej Kościelnicy,

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń i instalacji wodociągowych z wodociągu publicznego Stara Kościelnica,

2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Uzasadnienie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

- w ramach kontroli wewnętrznej dokonano poboru próbek wody do podstawowych badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz zawartości substancji promieniotwórczych przeprowadzonych przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie, gm. Stare Pole oraz Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Jednocześnie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku dokonał poboru próbek wody do podstawowych i rozszerzonych badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych w Laboratorium Badania Wody PSSE w Kwidzynie oraz Laboratorium Badań Wody WSSE w Gdańsku.

Jakość wody analizowanych próbek w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Malborku
Elżbieta Zybko

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Pismo przesłano pocztą elektroniczną (e-Doręczenie)

Otrzymują (do wiadomości konsumentów):

1. Wójt Gminy Miłoradz
ul. Żuławska 9, 82 – 213 Miłoradz
2. Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Miłoradzu
ul. Główna 5, 82 – 213 Miłoradz
3. aa