


Żyły kabli wieloprzewodowych będą oznakowane w znormalizowanych kolorach.

Kable elektryczne zostaną dobrane w sposób zapewniający właściwe zasilanie odbiorników, w normie zapewniając niskie spadki napięcia. Sygnały z czujników zostaną poprowadzone w kablach ekranowanych U / UTP.

Ekran zostanie właściwie uziemiony, zgodnie z instrukcją producenta.

PROJEKTOWAŁ:


mgr inż. Longin Guzera