



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

N-VIII.747.4.4.2024

Rzeszów, 7 sierpnia 2024 r.

DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ STRATEGICZNEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI PRZESYŁOWEJ

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 1 i 2, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 555, ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku złożonego 19 czerwca 2024 r. przez pana Mateusza Kmiecica – pełnomocnika **PGE Dystrybucja S.A., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a**, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Tomaszów Południe - Lubaczów”

u s t a l a m

lokalizację inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Tomaszów Południe – Lubaczów”

na rzecz:

PGE Dystrybucja S.A., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a.

I. Określenie granic terenu objętego strategiczną inwestycją w zakresie sieci przesyłowej, w tym granic obszaru, w stosunku do którego niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych:

1) inwestycją objęte są nieruchomości oznaczone jako działki o numerach ewidencyjnych:

powiat tomaszowski, gmina Tomaszów Lubelski, obręb 0009 Łaszcówka-Kolonia:

7/3, 7/5, 9/20, 9/21, 9/7, 10/5, 351, 352, 376, 14/11, 152, 154, 155/1, 156/1, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177/2, 178/3, 179/3,

180/3, 181/3, 182/3, 183/3, 182/2, 183/2, 182/1, 183/1, 231/4, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 287, 286, 285, 284/2, 283/2, 282/2, 281/2, 280/3, 279/4, 278/4, 277/4, 276/4, 275/3, 274/3, 273/3, 272/3, 271/3, 307/3, 319, 320/4, 320/3, 320/2, 321, 322, 326, 332/4,

powiat tomaszowski, gmina Tomaszów Lubelski, obręb 0008 Łaszczówka:

724/6, 716/9, 716/10, 717/3, 717/4,

powiat tomaszowski, gmina Tomaszów Lubelski, obręb 0005 Jeziernia:

640, 641, 642, 643, 644, 645, 696/3, 740/2, 741/2, 742/2, 743/2, 744/2, 745/1, 745/2, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 789, 790, 791, 803/3, 837, 838, 843/3, 862, 863, 864, 865, 866/3, 867/3, 868/3, 869/5, 869/8, 871/3, 872, 874/3, 875/3, 876/3, 877/3, 878/2, 882/16, 882/24, 882/4, 882/5, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893/3, 893/4, 893/2, 974, 1272, 1271, 1270/5,

powiat tomaszowski, miasto Tomaszów Lubelski, obręb 0001 Tomaszów Lubelski:

1, 57, 58, 59/1, 59/2, 59/3, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 90/3, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104/1, 104/2,

powiat tomaszowski, gmina Bełżec, obręb 0001 Bełżec:

873, 877, 871/1, 814, 852, 850, 833, 823, 824, 817, 829, 826, 808, 575, 516, 517, 518, 520, 525, 530, 531, 532, 533, 535, 541, 542, 546, 549, 556, 560, 561, 565, 566, 568, 569, 772, 596/3, 596/4, 596/5, 597, 598, 599, 600, 1820, 1754, 1755, 1638/1, 2475, 2433, 2663, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2432, 2431, 2430, 2428, 2424, 2423, 2421, 2420, 2418, 2416, 2414, 2412, 2413, 2410, 2409, 2407, 2406, 2404, 2397, 2395, 2394, 2393, 2391, 2389, 2387, 2385, 2379, 2375, 2372, 2368, 2367, 2361, 2360, 2359, 2358, 2347, 2346, 2345, 2336, 2335, 2334, 2333, 2332, 2242, 2259, 2260, 2261, 2514, 2286, 2287, 2285, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2194, 2239, 2238, 2234, 2237, 2236,

powiat tomaszowski, gmina Bełżec, obręb 0005 Brzeziny:

15/1, 25, 24, 31, 282/1, 287, 288, 289, 300,

powiat lubaczowski, miasto i gmina Narol – obszar wiejski, obręb 0001 Chlewiska

82, 83, 84, 86, 87, 88, 575, 91/2, 92, 95, 94, 96, 99, 101, 103, 104, 106, 110, 115, 589, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 579, 127/1, 590, 140, 594, 142, 592, 378/1, 97/1, 155, 357, 358, 356, 352, 349, 350, 346, 347, 576, 340, 342, 341, 337, 338, 335, 334, 333, 332, 327, 378/2,

powiat lubaczowski, miasto i gmina Narol – obszar wiejski, obręb 0010 Łukawica:

209, 207, 193/6, 193/3, 193/4, 142, 185, 1019, 186, 187, 1017/2, 551, 552, 1061, 553, 554, 571, 564, 565, 562, 563, 590, 589, 593, 1063, 596, 598, 597, 599, 600, 605, 609, 607, 612/1, 1065, 614, 615, 618/1, 639, 653, 650, 649, 646, 663, 682, 683,

powiat lubaczowski, miasto i gmina Narol – obszar wiejski, obręb 0015 Wola Wielka:

126, 1261/1, 27, 26, 25, 33, 28, 29, 30/1, 32, 39, 40/1, 41, 42, 45/3, 46/1, 47, 53, 54, 56, 59/2, 61, 65, 66, 67, 75, 78, 82, 74, 81, 87, 88, 89, 86, 85/1, 85/2, 665/2, 100/3, 664, 665/1, 677, 682/1, 683, 684, 685/2, 686, 1308, 696, 699/2, 700, 703, 707, 712, 710, 717, 718, 726, 728, 729, 733, 742, 739, 1268, 745, 746, 737/5, 737/8, 748, 749, 751, 752/1, 753/2, 754, 761, 766,

767/1, 767/2, 769, 784, 780, 1306, 788, 789/1, 791, 792, 783, 779, 1107/1, 1106/47, 1121, 1120, 1265, 1150, 1151, 1154, 1152, 1153, 1155, 1266, 1156/1, 1156/2, 1156/20, 1156/19, 1156/18, 1156/17, 1156/16, 1156/15, 1156/14, 1156/13, 1156/12, 1156/11, 1156/10,

powiat lubaczowski, miasto i gmina Narol – obszar wiejski, obręb 0004 Huta Złomy:

630/1, 188/2, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6, 136/8, 136/7, 135, 134, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 125, 666, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 169, 181, 182, 183/2, 97, 91, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79/2, 79/1, 78, 77, 76, 669, 69, 70, 71, 72, 57, 56, 55, 52, 51, 50, 41, 188/4, 678, 238, 240/1, 241,

powiat lubaczowski, miasto i gmina Narol – obszar wiejski, obręb 0009 Łowcza:

646/4, 1205, 647/18, 647/17, 1209, 651/5, 1208, 650, 1219, 652/2, 652/3, 1235/3,

powiat lubaczowski, gmina Horyniec-Zdrój, obręb 0004 Nowe Brusno:

4466/2, 3893/2, 3893/8, 3893/3, 4489, 3817, 3814/1, 3814/2, 3810/2, 3810/3, 3810/4, 3809, 3807, 3802/3, 3802/2, 3800, 3795, 3793/2, 3791/2, 3792/2, 3787, 3786, 3783, 3778/2, 3777/2, 3777/4, 3775/3, 3769, 3770, 3768/12, 3768/9, 3768/8, 3768/7, 3768/3, 3768/2, 3768/1, 3766/2, 3764/5, 3764/4, 3764/2, 3763/3, 3763/2, 3763/6, 3762/3, 3762/2, 3762/1, 3761/4, 3761/2, 3760, 3759/1, 3754, 3752, 3751, 3750, 3746/6, 3746/1, 3744, 3743/6, 3742, 3741/2, 3738, 3737/1, 3731, 3730, 3720, 3719, 3712, 3710, 3700, 3698, 3693, 3684, 3677, 3672, 3670/1, 3665, 3661, 3658, 3653/2, 3653/1, 3650, 3646, 3641/2, 4494, 3638/11, 3638/4, 3638/9, 3506/7, 3630, 3628, 3627, 3625, 3620/3, 3619, 3613/6, 3613/9, 3613/7, 3613/2, 3612/2, 3612/1, 3609, 4431, 4511, 4512, 4513, 4520,

powiat lubaczowski, miasto i gmina Cieszanów – obszar wiejski, obręb 0001 Chotylub:

972, 615/3, 613, 974, 414/2, 982, 984, 1008/3, 1008/6, 416/4, 999, 611/72, 418, 402/2, 611/71, 513/1, 512/3, 512/2, 510/2, 509, 508, 483, 481, 480, 479, 478, 476, 475, 474, 473, 472, 471, 470, 469, 468, 448, 447, 446, 445, 444, 443, 442, 441, 440, 439, 438, 437, 436, 450, 340, 268/2, 267, 266, 264, 263, 269, 281, 280, 279, 278, 277, 275, 274, 272, 271, 242, 225, 223, 222, 220, 218, 216, 215, 226, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 179, 161, 158, 157, 156/2, 162, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 164, 163, 116, 83, 85, 84, 86, 87, 77, 76, 75, 74, 88, 94/1, 93/1, 91/1, 91/2, 89/14, 89/13, 89/12, 89/11, 89/10, 89/9, 89/8, 89/7, 89/6,

powiat lubaczowski, miasto i gmina Cieszanów – obszar wiejski, obręb 0007 Nowe Sioło:

1500, 1507, 1235, 579/1, 1236, 831/9, 831/8, 831/5, 1228/2, 716/1, 1250, 1007/1, 1007/3, 1304, 938/8, 938/7, 938/6, 938/5, 1306, 988/2, 988/1, 987, 986, 985, 984, 983, 982, 981, 980/3, 980/4, 978, 977, 976, 1324, 1106/1, 1322, 1078/4, 1319, 1320, 1315, 1130/1,

powiat lubaczowski, gmina Lubaczów, obręb 0021 Załuże:

109, 142, 138, 137, 134, 133, 130, 128, 124, 123, 119, 118, 115/2, 115/1, 114, 111/1, 108, 107, 106, 100, 101, 99, 96, 94, 42, 97, 93, 92, 89, 87, 84, 82, 79, 78, 75, 74, 71, 70, 66, 65/2, 65/1, 43, 381, 384/1, 385/3, 385/1, 388, 389, 390, 403/1, 403/2, 404, 407, 408, 411, 409, 412, 523, 522, 521, 520, 519, 518, 415, 416, 435, 436/1, 436/2, 442, 443, 446, 447, 450, 451, 455, 456/1,

460, 463, 466/2, 466/1, 469, 472, 475, 476, 480/2, 481, 488, 417, 487, 579/1, 596/1, 596/2, 597, 598, 600, 603/1,

powiat lubaczowski, gmina Lubaczów, obręb 0022 Mokrzyca:

210/1, 193/6, 193/3, 193/5, 193/4, 174, 149, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 104, 85, 84, 83, 81/2, 81/1, 80, 79, 78, 77, 74/2, 74/3, 72, 71/2, 71/4, 71/6, 71/5, 67, 35, 34, 33, 32, 31, 30/2, 30/1, 29, 28, 27/3, 38, 56, 54, 53, 51, 50, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 39,

powiat lubaczowski, miasto Lubaczów, obręb 0001 Lubaczów:

175, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 166/1, 166/2, 167, 168, 170, 156, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 176, 244, 223, 225, 226, 227/2, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 243/2, 265, 268/1, 268/2, 268/4, 268/6, 267/14, 267/15, 267/29, 378, 419, 420, 503, 524, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 525, 5306, 1150/2, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081/1, 2115/1, 2115/2, 2116/1, 2116/2, 2118/3, 2119, 2120/1, 2121, 2122, 2123, 2207/10;

- 2) granice terenu objętego inwestycją zostały określone kreską przerywaną koloru czarnego na załączniku nr 1 do decyzji, sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1 : 1000;
- 3) obszar, w stosunku do którego niniejsza decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać trwały skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, w tym obszar objęty zakazem i nakazem, o którym mowa w art. 22 ust. 2, oznaczono wypełnieniem koloru różowego, na załączniku nr 1 do decyzji.

II. Warunki techniczne realizacji inwestycji:

- 1) ustala się, w związku z zadaniem pn.: „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Tomaszów Południe - Lubaczów”, wykonanie robót budowlanych, na terenie gminy Tomaszów Lubelski, miasta Tomaszów Lubelski, gminy Bełżec, w powiecie tomaszowskim, na terenie województwa lubelskiego oraz miasta i gminy Narol, gminy Horyniec-Zdrój, miasta i gminy Cieszanów, gminy Lubaczów i miasta Lubaczowa, w powiecie lubaczowskim, na terenie województwa podkarpackiego – odpowiednio do treści załącznika nr 1 do niniejszej decyzji;
- 2) w związku z przebudową linii napowietrznej 110 kV Tomaszów Południe – Lubaczów, ustala się wykonanie robót budowlanych polegających m.in. na:
 - a) wymianie przewodów fazowych na przewody aluminiowo-stalowe AFLs-10 300 mm²,
 - b) wymianie przewodu odgromowego na przewód aluminiowo-stalowy z włóknami światłowodowymi typu OPGW 48J,
 - c) wymianie łańcuchów izolatorowych na nowe z zastosowaniem izolacji porcelanowej,
 - d) budowie słupów rurowych wraz z fundamentami w osi istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV,

- e) wykonaniu oznakowania linii elektroenergetycznej;
- 3) ustala się rozbiórkę istniejących słupów kratowych wraz z fundamentami;
- 4) dopuszcza się zmianę lokalizacji wymienianych słupów, przy zachowaniu przebiegu istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV;
- 5) ustala się wysokość budowanych słupów – nie mniejszą niż 20,0 m i nie większą niż 65,0 m;
- 6) dopuszcza się, rozbiórkę, przebudowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej, w zakresie niezbędnym do realizacji ustaleń niniejszej decyzji;
- 7) w związku z przebudową linii elektroenergetycznej 110 kV, dopuszcza się budowę tymczasowych dróg dojazdowych, o szerokości nie większej niż 4,0 m;
- 8) po wykonaniu robót związanych z przebudową linii napowietrznej 110 kV, teren inwestycji należy doprowadzić do stanu poprzedniego, stosownie do faktycznych możliwości, z wyłączeniem przywrócenia wyciętych drzew i krzewów oraz z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, w tym techniczno-budowlanych.

III. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków, w tym dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym:

- 1) niniejsza inwestycja winna spełniać obowiązujące standardy środowiska oraz warunki określone w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, znak: GPiMK.6220.3.2020, z 16 czerwca 2021 r., o środowiskowych uwarunkowaniach:
 - a) przedsięwzięcie, jako inwestycja celu publicznego znajduje się w terenach administrowanych przez: Gminę Tomaszów Lubelski – ok. 4,6 km, Gminę Miejską Tomaszów Lubelski – ok. 0,4 km, Gminę Bełzec – ok. 4,8 km – powiat tomaszowski, woj. lubelskie, Gminę Narol – ok. 11,3 km, Gminę Horyniec Zdrój – ok. 2,2 km, Gminę Lubaczów – ok. 4,7 km, Gminę Miejską Lubaczów – ok. 3,2 km, Gminę Cieszanów – ok. 11,5 km – powiat lubaczowski, woj. podkarpackie. Na terenie województwa lubelskiego będzie mieć długość ok. 9,8 km, natomiast na terenie województwa podkarpackiego długość wynosić będzie ok. 32,9 km. Polega na przebudowie linii napowietrznej 110 kV na odcinku Tomaszów Lubelski – Lubaczów. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin,
 - b) parametry przedsięwzięcia i zakres wykonywanych robót: w ramach omawianego przedsięwzięcia planuje się realizację inwestycji celu publicznego polegającą na przebudowie linii napowietrznej 110 kV Tomaszów – Lubaczów na odcinku o łącznej długości około 42,7 km, w tym w granicach:
 - Gminy Tomaszów Lubelski (gmina miejska) – odcinek o długości około 0,4 km,
 - Gminy Tomaszów Lubelski (gmina wiejska) – odcinek o długości około 4,6 km,
 - Gminy Bełzec – odcinek o długości około 4,8 km,
 - Gminy Narol – odcinek o długości około 11,3 km,
 - Gminy Horyniec Zdrój – odcinek o długości około 2,2 km,

- Gminy Cieszanów – odcinek o długości około 11,5 km,
- Gminy Lubaczów (gmina wiejska) – odcinek o długości około 4,7 km,
- Gminy Lubaczów (gmina miejska) – odcinek o długości około 3,2 km,

c) zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- w odcinku od stacji Tomaszów Południe do słupa nr 7:
 - wymiana przewodów fazowych aluminiowo-stalowych AFL-6 240 mm² na przewody aluminiowo-stalowe AFLs-10 300 mm²,
 - wymiana przewodu odgromowego aluminiowo-stalowego z włóknami światłowodowymi typu OGPW na przewód aluminiowo-stalowy z włóknami światłowodowymi typu OPGW,
 - wymiana łańcuchów izolatorowych na nowe z zastosowaniem izolacji porcelanowej,
 - przebudowa słupa nr 1 na nowy w miejscu istniejącym,
 - słupy istniejące nr 2 do nr 7 pozostają bez zmian,
- w odcinku od słupa nr 7 do stacji Lubaczów:
 - demontaż przewodów fazowych aluminiowo-stalowych AFL-6 120 mm² i przewodu odgromowego aluminiowo-stalowego z włóknami światłowodowymi od słupa nr 7 do stacji Lubaczów,
 - demontaż łańcuchów izolatorowych na 147 stanowiskach,
 - demontaż 147 słupów kratowych wraz z fundamentami (słupy od nr 8 do nr 154),
 - budowa nowych słupów rurowych w osi linii w nowych lokalizacjach, za wyjątkiem słupów załomowych, na których następuje zmiana kierunku trasy linii. Słupy te będą budowane w miejscach istniejących, tak aby nie zmieniać przebiegu linii,
 - zawieszenie na nowych słupach nowych łańcuchów izolatorów z zastosowaniem izolacji porcelanowej,
 - zawieszenie nowych przewodów fazowych aluminiowo-stalowych AFLs-10 300 mm² oraz odgromowego stalowo-aluminiowego z włóknami światłowodowymi typu OPGW od istniejącego słupa nr 7 do stacji Lubaczów,

d) realizacja omawianego przedsięwzięcia ma na celu przede wszystkim:

- poprawę bezpieczeństwa energetycznego i niezawodności zasilania,
- zwiększenie przepustowości linii przez zastosowanie przewodów fazowych o zwiększonej obciążalności prądowej,
- poprawę warunków ruchowych sieci 110 kV,
- uregulowanie stanu prawnego w zakresie służebności przesyłu,

e) parametry przedsięwzięcia:

- długość linii ok. 42,7 km,
- napięcie znamionowe – 110 kV,
- prąd obciążenia około – 400 A, 830 A,
- typy słupów – kratowe i rurowe,

- wysokość słupów: do 50 m, przez tereny leśne do 60 m,
- sposób posadowienia – fundamenty studniowe,
- średnica przewodów fazowych – 21,7 mm,
- średnica przewodów odgromowych – 12,7 mm,
- pas technologiczny, szerokość 20 m,

f) Charakterystyka technologii. W ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Tomaszów – Lubaczów” planuje się realizację inwestycji celu publicznego polegającą na przebudowie linii napowietrznej 110 kV Tomaszów – Lubaczów na odcinku o łącznej długości około 42,7 km. Pierwszy etap realizacji przedsięwzięcia polegał będzie na oczyszczeniu istniejącej przecinki drzew i krzewów. Szerokość istniejącej przecinki wynosi około 20 m i jest ona utrzymywana na bieżąco. Co najmniej raz na pięć lat jest oczyszczana. Wycince zatem podlegać będą nieliczne drzewa i krzewy, które urosły między kolejnymi okresami pielęgnacyjnymi. Wycinka przeprowadzona zostanie w terminie od 15 sierpnia do końca lutego, czyli poza sezonem lęgowym ptaków. Wycinka w innym terminie będzie możliwa tylko i wyłącznie po wcześniejszej kontroli doświadczonego przyrodnika – ornitologa, który wykluczy możliwości lęgów na terenie przedsięwzięcia. W dalszej kolejności zorganizowane zostanie zaplecze materiałowo-sprzętowe. Materiały, surowce i sprzęt używany podczas prowadzenia robót, zgromadzone będą na utwardzonym placu, planowanym do wydzierżawienia/wynajmu na czas robót w miejscowości na trasie przebiegu linii bądź w najbliższej okolicy. Numery działek i konkretne adresy lokalizacji są obecnie niemożliwe do podania w związku z brakiem podpisanych umów dzierżawy. Na tym etapie przygotowania inwestycji można jedynie podać, iż pod zaplecze materiałowo-sprzętowe wybrany zostanie teren utwardzony, usytuowany w bezpiecznej odległości od cieków wodnych, terenów podmokłych i innych terenów cennych przyrodniczo, a jednocześnie usytuowany w miarę możliwości jak najbliżej miejsca wykonywania prac. Biuro budowy będzie zorganizowane w wynajętych pomieszczeniach z sanitariatami lub jako kontener z węzłem sanitarnym. Nie przewiduje się magazynowania jakichkolwiek materiałów i surowców w warunkach terenowych, na placu robót; dostawy surowców i sprzętu prowadzone będą na bieżąco. Pozwoli to wyeliminować zajęcie (wygniecenie) gruntu niezajętego pod fundamenty słupów, a także ewentualne kradzieże sprzętu i materiałów. W ramach omawianego przedsięwzięcia nie przewiduje się budowy dróg o nawierzchni twardej w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Do stanowisk słupowych, do których nie ma bezpośredniego dostępu z drogi publicznej, zostaną ułożone drogi tymczasowe z płyt drewnianych, jedynie w pasie technologicznym linii. Szerokość drogi wynosić będzie około 3 m. Drogi te po zakończeniu przebudowy linii zostaną usunięte. Etap realizacji

przedsięwzięcia obejmował będzie demontaż istniejących stanowisk słupowych – łącznie 147 sztuk słupów z ich fundamentami oraz demontaż przewodów fazowych, izolatorów i osprzętu. Przewody zostaną nawinięte na bębny i wywiezione na teren zaplecza materiałowo-sprzętowego, gdzie będą przez krótki okres magazynowane lub bezpośrednio zostaną odebrane przez podmioty posiadające pozwolenia na odzysk tego typu odpadów. Rozkręcone na mniejsze elementy słupy kratowe, zostaną wywiezione samochodami ciężarowymi poza obszar robót i przekazane do punktów zbierania złomu. Fundamenty słupów i elementy ceramiczne (izolatory), zostaną przekazane do demontażu firmie dysponującej kruszarką do betonu. Tam zostaną pokruszone, a stalowe elementy zbrojeniowe zostaną wydobyte i przekazane do punktów zbierania złomu. Kruszywo może być przekazane osobom fizycznym do zagospodarowania na własne potrzeby lub też może być przekazane podmiotom zajmującym się gospodarowaniem tego typu odpadami. W kolejnym etapie realizacji inwestycji wyznaczone zostaną miejsca lokalizacji „nowych” słupów. Przebudowana linia elektroenergetyczna zostanie umieszczona w korytarzu przestrzennym zdemontowanej linii 110 kV Tomaszów – Lubaczów. W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia powstanie linia elektroenergetyczna o parametrach podanych w poniższej tabeli. Do budowy odcinka od słupa nr 7 do stacji Lubaczów wykorzystane zostaną słupy rurowe, przy czym zastosowane mogą zostać słupy do wysokości 50 m (wysokość słupów zależy będzie od istniejących uwarunkowań), a w przypadku przejścia przez tereny zalesione do 60 m. Realizacja omawianej inwestycji nie spowoduje zwiększania długości linii oraz napięcia znamionowego w porównaniu do stanu istniejącego. Zastosowane zostaną słupy, które charakteryzują się wyższą wytrzymałością, niż słupy istniejące. Wymagane odległości przewodów fazowych projektowanej linii 110 kV od obiektów krzyżowanych będą większe niż obecnie i wynosić będą wg normy PN-EN 50341-2-22:2016-04:

- drogi – 7,85 m,
- drogi polnej – 5,85 m,
- trakcji kolejowej – 2,96 m,
- torów kolejowych – 7,85 m,
- linii nN, SN – 2,96 m,
- linii telekomunikacyjnej – 2,96 m,
- wysokość słupów: 60 m – tereny leśne, 50 m – pozostałe tereny.

Ze względu na fakt, że teren planowanego przedsięwzięcia obejmuje częściowo tereny użytkowane rolniczo, wykonywanie prac w miarę możliwości będzie po zbiorach upraw,

- g) przedsięwzięcie przebiegać będzie przez teren ośmiu ww. gmin, początek przedsięwzięcia – GPZ Tomaszów Południe, koniec przedsięwzięcia – GPZ Lubaczów,

- h) wycinka drzew i krzewów oraz wykonanie tymczasowych dróg technologicznych zostaną przeprowadzone w terminie od 15 sierpnia do końca lutego lub poza tym okresem, po uprzednim stwierdzeniu przez przyrodnika braku lęgów ptasich,
- i) prace utrzymaniowe na etapie eksploatacji linii (usuwanie drzew i krzewów) będą prowadzone w okresie pozalęgowym, tj. w terminie od 16 października do końca lutego. Dopuszczalne są te prace w innym terminie, pod warunkiem uprzedniej kontroli przez przyrodnika, która wykluczy możliwość lęgów na terenie, w obrębie którego będą dokonywane te zabiegi,
- j) pnie drzew nieprzeznaczonych do wycinki znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac zostaną zabezpieczone poprzez obłożenie ich matami słomianymi, tkaninami jutowymi lub ekranami z desek. Mocowanie osłon do pni drzew zostanie wykonane bez użycia gwoździ. W przypadku użycia desek, nie będą się one opierały na sztykach korzeniowych, ale na podłożu. Pomiędzy deskami, a pniem wyłożony zostanie materiał zapobiegający ich bezpośredniemu przyleganiu, np. materiały jutowe, maty słomiane, rury elastyczne PCV, styropian. Ostatecznie oszalowanie zostanie zabezpieczone sznurem lub drutem,
- k) wykopy niezagospodarowane w danym dniu będą ściśle zabezpieczone przed możliwością wpadania do nich drobnych zwierząt,
- l) codziennie przed rozpoczęciem prac będzie następowała kontrola, mająca na celu sprawdzenie wykopów i zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac, pod kątem obecności w nich przedstawicieli płazów, gadów i ssaków. W przypadku stwierdzenia takich osobników, będą one w ostrożny sposób odławiane i przenoszone w siedliska odpowiadające ich wymaganiom biologicznym,
- m) zastosowane zostaną słupy rurowe w kolorze oliwkowym,
- n) na przewodach odgromowych, w obszarach cennych przyrodniczo, zostaną zastosowane spirale, tj.: od km ok. 10+420 do km ok. 17+260 i od km ok. 24+790 do km ok. 33+570,
- o) w trakcie prac inwestycyjnych, w szczególności w okolicy stawów w miejscowości Nowe Sioło będzie prowadzony nadzór przyrodniczy, którego celem będzie bieżąca kontrola działań i postępu prac inwestycyjnych, podczas których mogłoby dojść do negatywnych oddziaływań między innymi na płazy i gady. W sytuacji potencjalnego zaistnienia negatywnych oddziaływań, nadzór przyrodniczy będzie mógł wstrzymać prace, celem podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie źródła negatywnego oddziaływania, lub wprowadzenia stosownych oddziaływań minimalizujących,
- p) w trakcie prac budowlanych zastosowane będzie przenośne pełne ogrodzenie, pełniące rolę ekranu akustycznego o wysokości min. 3 m n.p.t. W szczególności zastosowane będzie ono w celu ochrony akustycznej budynków mieszkalnych położonych w rejonie

- słupów: nr 27 (długości min. 10 m), nr 37 (długości min. 6 m), nr 117 (długości min. 10 m), nr 155 (długości min. 9,5 m),
- q) prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej (tj. w godz. 6⁰⁰ – 22⁰⁰),
 - r) teren inwestycji w fazie realizacji wyposażony zostanie w sorbenty umożliwiające neutralizację ewentualnych wycieków, np. substancji ropopochodnych,
 - s) zaplecze materiałowo-sprzętowe zostanie zorganizowane na utwardzonym terenie,
 - t) prace wykonywane będą w sposób niepowodujący ingerencji w koryta rzek i zbiorników wodnych,
 - u) w przypadku zastosowania fundamentu studniowego – od poziomu zwierciadła wody gruntowej prace prowadzone będą na mokro – bez obniżania zwierciadła wód gruntowych. W przypadku zastosowania fundamentu bezpośredniego oraz wielopalowego, zwierciadło wody gruntowej zostanie obniżone poniżej poziomu wykopu, np. za pomocą igłofiltrów. Nie dopuszcza się pompowania wody bezpośrednio z dna wykopu,
 - v) zaplecze budowy zostanie wyposażone w przenośne sanitariaty,
 - w) wykorzystywane maszyny i pojazdy, na czas przerw w pracy, parkowane będą tylko na utwardzonym terenie,
 - x) samochody wykorzystywane na etapie budowy i likwidacji będą tankowane na stacji paliw, poza terenem inwestycji. Tankowanie ciężkiego sprzętu budowlanego odbywać się będzie na terenie utwardzonym z wykorzystaniem szczelnej misy podstawionej pod korek wlewu,
 - y) konserwacja i naprawy stosowanego sprzętu/pojazdów będą wykonywane poza terenem inwestycji, w specjalnych warsztatach lub serwisach,
 - z) należy dokonywać przeglądów technicznych linii elektroenergetycznej co najmniej raz w roku oraz niezwłocznie usuwać wszelkie stwierdzone usterki lub awarie,
 - aa) zaplecze materiałowo-sprzętowe należy zlokalizować na terenie utwardzonym, usytuowanym w bezpiecznej odległości od cieków wodnych, terenów podmokłych i innych terenów cennych przyrodniczo,
 - bb) na całej długości planowanej do wybudowania linii należy zastosować stalowo-aluminiowe przewody fazowe typu AFLs-10 300 mm²,
 - cc) na całej długości linii należy zastosować przewód odgromowy stalowo-aluminiowy z włóknami światłowodowymi typu OPGW,
 - dd) przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia:
 - ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę,
 - postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,

- ee) analiza etapu realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia prowadzi do wniosku, że dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym, nie będzie ono działalnością, w której może dojść do poważnej awarii przemysłowej, stwarzającej zagrożenie dla środowiska, nie będzie kwalifikować się do zakładu o zwiększonym ryzyku, jak również do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Planowane przedsięwzięcie nie będzie wymagać wdrożenia procedur przewidzianych dla zakładu o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej,
- ff) jak wynika z wykazanego w Raporcie zasięgu występowania zanieczyszczeń oraz ze względu na wielkość i skalę przedsięwzięcia, jego oddziaływania nie przewiduje się możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w odległości około 15 km od wschodniej granicy państwa,
- gg) przy realizacji i eksploatacji tego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej,
- hh) planowane przedsięwzięcie będzie dotrzymywać standardy emisyjne i standardy jakości środowiska, w związku z powyższym nie ma potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania dla tego przedsięwzięcia. Obszar inwestycji (w granicach województwa lubelskiego) zlokalizowany jest poza granicami głównych korytarzy ekologicznych, wyznaczonych przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (z późniejszą ich aktualizacją w latach 2010-2012). Na terenie województwa podkarpackiego planowana inwestycja znajduje się w granicach głównego korytarza ekologicznego – jest to korytarz południowo-centralny w części Puszcza Solska (GKPdC-1A). Realizacja przedsięwzięcia nie doprowadzi również do fragmentacji siedlisk cennych z przyrodniczego punktu widzenia;
- 2) przedmiotowa inwestycja winna spełniać warunki określone w pozytywnej opinii Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: IRN-II.5183.75.2024.MS, z 10 kwietnia 2024 r. oraz pozytywnej opinii Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: Z-III.5152.59.1.2024.WK1, z 19 kwietnia 2024 r.;
- 3) przedmiotowa inwestycja nie należy do infrastruktury mogącej stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

IV. Warunki ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji:

- w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji należy zastosować wszelkie dostępne środki techniczne mające na celu zminimalizowanie zagrożenia pożarowego, w tym m.in.:

- 1) wykonanie prac należy powierzyć firmom posiadającym stosowne uprawnienia i atesty,
- 2) przy realizacji inwestycji należy wykorzystać materiały niepalne,

- 3) istniejące drzewa i krzewy kolidujące z przebudowywaną linią elektroenergetyczną należy usunąć.

V. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

- 1) zabezpieczenie interesów osób trzecich powinno być zapewnione poprzez ochronę przed:
 - a) pozbawieniem dostępu do drogi publicznej,
 - b) pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności,
 - c) uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie;
- 2) wejście na teren, który nie jest we władaniu inwestora jest możliwe na warunkach określonych w pkt IX niniejszej decyzji.

VI. Zatwierdzenie podziałów nieruchomości, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 1a ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych:

- nie zatwierdza się na potrzeby ww. inwestycji podziałów nieruchomości.

VII. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 19 ust. 3 i art. 23 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych:

- nie określa się nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej miałaby wywołać skutek, o którym mowa w art. 19 ust. 3 i art. 23 ust. 1 ww. ustawy.

VIII. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 23 ust. 1a ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych:

- nie określa się nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej miałaby wywołać skutek, o którym mowa w art. 23 ust. 1a ww. ustawy.

IX. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych:

- 1) nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać trwały skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, w zakresie określonym wypełnieniem koloru różowego na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji:

powiat tomaszowski, gmina Tomaszów Lubelski, obręb 0009 Łaszczówka-Kolonia:

9/21, 9/7, 10/5, 352, 376, 14/11, 152, 154, 155/1, 156/1, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177/2, 178/3, 179/3, 180/3, 182/2, 183/2, 182/1, 183/1, 231/4, 235, 237, 238, 282/2, 281/2, 278/4, 275/3, 274/3, 272/3, 320/4, 320/3, 326,

powiat tomaszowski, gmina Tomaszów Lubelski, obręb 0008 Łaszczówka:

724/6, 716/9, 717/3, 717/4,

powiat tomaszowski, gmina Tomaszów Lubelski, obręb 0005 Jeziernia:

640, 745/2, 746, 750, 751, 753, 754, 756, 757, 862, 865, 885, 893/2, 974, 1272, 1270/5,

powiat tomaszowski, miasto Tomaszów Lubelski, obręb 0001 Tomaszów Lubelski:

1, 57, 58, 59/1, 59/2, 59/3, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 90/3, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104/1, 104/2,

powiat tomaszowski, gmina Bełżec, obręb 0001 Bełżec:

877, 852, 833, 823, 824, 530, 531, 532, 549, 556, 598, 600, 1820, 1754, 1755, 1638/1, 2433, 2477, 2480, 2432, 2430, 2421, 2404, 2397, 2394, 2393, 2389, 2375, 2372, 2361, 2358, 2347, 2336, 2335, 2332, 2259, 2260, 2286, 2266, 2268, 2270, 2271, 2272, 2239,

powiat tomaszowski, gmina Bełżec, obręb 0005 Brzeziny:

282/1, 300,

powiat lubaczowski, miasto i gmina Narol – obszar wiejski, obręb 0001 Chlewiska

96, 110, 118, 122, 123, 124, 127/1, 155, 347, 333, 327, 378/2,

powiat lubaczowski, miasto i gmina Narol – obszar wiejski, obręb 0010 Łukawica:

207, 193/3, 193/4, 185, 186, 1017/2, 553, 562, 590, 593, 1063, 599, 1065, 614, 615,

powiat lubaczowski, miasto i gmina Narol – obszar wiejski, obręb 0015 Wola Wielka:

1261/1, 30/1, 39, 40/1, 41, 42, 46/1, 47, 53, 65, 66, 86, 85/1, 100/3, 664, 683, 684, 685/2, 696, 742, 748, 780, 789/1, 792, 783, 1107/1, 1121, 1120, 1155, 1156/17, 1156/13,

powiat lubaczowski, miasto i gmina Narol – obszar wiejski, obręb 0004 Huta Złomy:

129, 128, 183/2, 87, 86, 85, 84, 83, 77, 72, 56, 51, 188/4, 678, 240/1, 241,

powiat lubaczowski, miasto i gmina Narol – obszar wiejski, obręb 0009 Łówcza:

650, 1219, 652/2, 652/3, 1235/3,

powiat lubaczowski, gmina Horyniec-Zdrój, obręb 0004 Nowe Brusno:

4466/2, 3893/8, 4489, 3810/2, 3802/3, 3795, 3793/2, 3792/2, 3786, 3783, 3777/4, 3768/12, 3768/9, 3768/8, 3768/7, 3768/3, 3766/2, 3764/5, 3764/4, 3764/2, 3763/3, 3763/2, 3763/6, 3762/3, 3761/4, 3761/2, 3760, 3752, 3751, 3750, 3746/6, 3744, 3743/6, 3741/2, 3738,

3737/1, 3731, 3730, 3712, 3710, 3698, 3684, 3677, 3670/1, 3665, 3658, 3653/2, 3653/1, 3646, 3638/4, 3638/9, 3628, 3625, 3613/6, 3613/9, 3613/7, 3612/2, 3612/1, 3609, 4431,

powiat lubaczowski, miasto i gmina Cieszanów – obszar wiejski, obręb 0001 Chotylub:

615/3, 613, 414/2, 1008/6, 416/4, 611/72, 418, 402/2, 611/71, 510/2, 509, 508, 479, 478, 475, 472, 471, 468, 442, 440, 439, 437, 340, 269, 242, 222, 226, 231, 230, 179, 162, 116, 87, 75, 88, 91/1, 91/2,

powiat lubaczowski, miasto i gmina Cieszanów – obszar wiejski, obręb 0007 Nowe Sioło:

1235, 831/9, 831/8, 831/5, 1228/2, 1250, 1007/3, 1304, 1306, 985, 982, 981, 980/3, 980/4, 1324, 1106/1, 1322, 1078/4, 1315,

powiat lubaczowski, gmina Lubaczów, obręb 0021 Załuże:

109, 142, 137, 134, 133, 130, 128, 124, 119, 118, 115/1, 111/1, 108, 100, 101, 42, 93, 84, 79, 75, 74, 71, 70, 65/2, 43, 385/3, 385/1, 388, 389, 390, 411, 412, 521, 520, 519, 518, 415, 435, 436/1, 436/2, 442, 446, 447, 450, 456/1, 463, 466/2, 472, 475, 476, 480/2, 417, 579/1, 597, 603/1,

powiat lubaczowski, gmina Lubaczów, obręb 0022 Mokrzyca:

210/1, 193/6, 174, 147, 144, 143, 141, 140, 139, 138, 137, 134, 132, 130, 129, 104, 85, 81/1, 78, 77, 74/3, 71/4, 71/6, 71/5, 67, 35, 32, 31, 30/2, 30/1, 28, 27/3, 38, 53, 50, 44,

powiat lubaczowski, miasto Lubaczów, obręb 0001 Lubaczów:

175, 159, 163, 164, 166/1, 166/2, 167, 168, 170, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 176, 225, 226, 227/2, 228, 229, 234, 236, 238, 239, 240, 243/2, 268/1, 268/2, 268/4, 268/6, 267/14, 267/15, 267/29, 420, 503, 541, 543, 544, 547, 548, 5306, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2118/3, 2120/1, 2121, 2122;

2) nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 5 ww. ustawy:

- nie określa się nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać na czas określony skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 5 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;

3) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa pokryte wodami, grunty stanowiące pas drogowy drogi publicznej oraz grunty objęte obszarem kolejowym, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy:

powiat tomaszowski, gmina Tomaszów Lubelski, obręb 0009 Łaszczówka-Kolonia:

182/1, 182/2, 183/1, 183/2, 724/6, 717/3, 716/9,

powiat tomaszowski, gmina Tomaszów Lubelski, obręb 0005 Jeziernia:

1272,

powiat tomaszowski, miasto Tomaszów Lubelski, obręb 0001 Tomaszów Lubelski:

1,

powiat tomaszowski, gmina Bełżec, obręb 0001 Bełżec:

600, 598, 1820, 2433, 1638/1,

powiat tomaszowski, gmina Bełżec, obręb 0005 Brzeziny:

282/1,

powiat lubaczowski, miasto i gmina Narol – obszar wiejski, obręb 0001 Chlewiska:

378/2, 110,

powiat lubaczowski, miasto i gmina Narol – obszar wiejski, obręb 0010 Łukawica:

1017/2,

powiat lubaczowski, miasto i gmina Narol – obszar wiejski, obręb 0015 Wola Wielka:

1107/1, 1261/1, 100/3,

powiat lubaczowski, miasto i gmina Narol – obszar wiejski, obręb 0004 Huta Złomy:

188/4, 128,

powiat lubaczowski, miasto i gmina Narol – obszar wiejski, obręb 0009 Łówcza:

1235/3,

powiat lubaczowski, gmina Horyniec-Zdrój, obręb 0004 Nowe Brusno:

4466/2, 4431,

powiat lubaczowski, miasto i gmina Cieszanów – obszar wiejski, obręb 0001 Chotylub:

340, 116,

powiat lubaczowski, miasto i gmina Cieszanów – obszar wiejski, obręb 0007 Nowe Sioło:

1228/2, 1250, 1235, 1007/3, 1304,

powiat lubaczowski, gmina Lubaczów, obręb 0021 Załuże:

579/1,

powiat lubaczowski, gmina Lubaczów, obręb 0022 Mokrzyca:

210/1,

powiat lubaczowski, miasto Lubaczów, obręb 0001 Lubaczów:

5306, 176, 175, 420;

- 4) określenie sposobu, miejsca i warunków umieszczenia na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, obiektów i urządzeń:

- ustala się lokalizację przedmiotowej inwestycji, w tym lokalizację przebudowywanej linii elektroenergetycznej 110 kV, na terenie nieruchomości nr ewid.: 1235/3 obręb 0009 Łówcza,

4466/2 obręb 0004 Nowe Brusno, 1228/2 0007 Nowe Sioło, 210/1 0022 Mokrzyca, 5306 0001 Lubaczów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji,

- przekroczenie cieków należy wykonać metodą napowietrzną, z zachowaniem wymaganej odległości od powierzchni każdego rodzaju wód;

5) określenie sposobu, miejsca i warunków umieszczenia na nieruchomościach stanowiących pas drogowy dróg publicznych, obiektów i urządzeń:

- ustala się lokalizację przedmiotowej inwestycji, w tym lokalizację przebudowywanej linii elektroenergetycznej 110 kV, na terenie nieruchomości nr ewid.: 182/1, 182/2, 183/1, 183/2, 724/6, 717/3, 716/9 obręb 0009 Łaszczówka-Kolonia, stanowiących pas drogowy drogi ekspresowej S17, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji,

- przekroczenie drogi ekspresowej należy wykonać metodą napowietrzną, z zachowaniem wymaganej odległości od drogi,

- umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej nie może przyczynić się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi;

- ustala się lokalizację przedmiotowej inwestycji, w tym lokalizację przebudowywanej linii elektroenergetycznej 110 kV, na terenie nieruchomości nr ewid.: 175 obręb 0001 Lubaczów, 600, 598, 1820 obręb 0001 Bełzec, 1272 obręb 0005 Jeziernia, 1 obręb 0001 Tomaszów Lubelski, stanowiących pas drogowy dróg wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji,

- przekroczenie dróg wojewódzkich należy wykonać metodą napowietrzną, z zachowaniem wymaganej odległości od drogi,

- umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej nie może przyczynić się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi;

- ustala się lokalizację przedmiotowej inwestycji, w tym lokalizację przebudowywanej linii elektroenergetycznej 110 kV, na terenie nieruchomości nr ewid.: 188/4, 128 obręb 0004 Huta Złomy, 1107/1, 1261/1 obręb 0015 Wola Wielka, 4431 obręb 0004 Nowe Brusno, 1250, 1235 obręb 0007 Nowe Sioło, 176 obręb 0001 Lubaczów, 1017/2 obręb 0010 Łukawica, 378/2 obręb 0001 Chlewiska, stanowiących pas drogowy dróg powiatowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji,

- przekroczenie dróg powiatowych należy wykonać metodą napowietrzną, z zachowaniem wymaganej odległości od drogi,

- umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej nie może przyczynić się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi;

- ustala się lokalizację przedmiotowej inwestycji, w tym lokalizację przebudowywanej linii elektroenergetycznej 110 kV, na terenie nieruchomości nr ewid.: 2433 obręb 0001 Bełżec, 282/1 obręb 0005 Brzeziny, 340, 116 obręb 0001 Chotylub, 1007/3, 1304 obręb 0007 Nowe Sioło, 579/1 obręb 0021 Załuże, 110 obręb 0001 Chlewiska, 100/3 obręb 0015 Wola Wielka, stanowiących pas drogowy dróg gminnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji,

- przekroczenie dróg gminnych należy wykonać metodą napowietrzną, z zachowaniem wymaganej odległości od drogi,

- umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej nie może przyczynić się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi;

6) określenie lokalizacji oraz parametrów technicznych zjazdów:

- nie ustala się lokalizacji zjazdów, ani przebudowy zjazdów istniejących;

7) określenie sposobu, miejsca i warunków umieszczenia na nieruchomościach objętych obszarem kolejowym, obiektów i urządzeń:

- ustala się lokalizację przedmiotowej inwestycji, w tym lokalizację przebudowywanej linii elektroenergetycznej 110 kV, na terenie nieruchomości nr ewid.: 1638/1 obręb 0001 Bełżec, 420 obręb 0001 Lubaczów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji,

- przekroczenie obszarów kolejowych należy wykonać metodą napowietrzną, z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 7,85 m od główki szyny do przewodów przy największym zwisie;

8) podmioty inne niż inwestor, na rzecz których ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 22 ust. 4 ww. ustawy:

- nie wskazuje się podmiotów innych niż inwestor, na rzecz których ma nastąpić ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w związku z brakiem takiego żądania we wniosku inwestora.

9) nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać trwały skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, na których miałyby zostać ustanowiony zakaz lub nakaz,

o którym mowa w art. 22 ust. 2 ww. ustawy, wraz z określeniem maksymalnej dopuszczalnej wysokości drzew, krzewów lub innej roślinności:

- ustanawia się zakaz wznoszenia i utrzymywania obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi, nakaz uzgadniania z inwestorem lokalizacji obiektów budowlanych oraz zakaz wykonywania nasadzeń oraz utrzymania drzew, krzewów i innej roślinności przekraczającej wysokość 2,2 m, na nieruchomościach wskazanych w ppkt 1, w zakresie określonym wypełnieniem koloru różowego na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;

10) w odniesieniu do nieruchomości wskazanych w pkt IX ppkt 1 i 3, w celu zapewnienia prawa do wejścia na ich teren dla prowadzenia na nich inwestycji pn.: „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Tomaszów Południe - Lubaczów”, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, **ograniczam** za odszkodowaniem, z zastrzeżeniem pkt IX ppkt 10, według zasad wskazanych w art. 22 ww. ustawy z dnia 24 lipca 2015 r., sposób korzystania z tych nieruchomości, przez udzielenie zezwolenia w szczególności na zakładanie i przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń;

11) powyższe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości wprowadza się z obowiązkiem uwzględnienia warunków wejścia na teren, określonych w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, znak: GPiMK.6220.3.2020, z 16 czerwca 2021 r.;

12) wyznacza się teren niezbędny dla przebudowy linii napowietrznej 110 kV Tomaszów Południe - Lubaczów, w tym do prowadzenia prac ziemnych, jak również obszar niezbędny dla zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości w celu prowadzenia budowy inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Lokalizacja powyższego terenu została określona wypełnieniem koloru różowego, na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, sporządzonym na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1000;

13) zgodnie z art. 22 ust. 6 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, w przypadku gruntów pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy drogi publicznej i gruntów objętych obszarem kolejowym, stanowiących własność Skarbu Państwa, ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości następuje bez odszkodowania;

14) zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, w stosunku do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy oraz gruntów objętych obszarem kolejowym, uprawnia inwestora do wystąpienia, odpowiednio do właściwego podmiotu wykonującego prawa właścicielskie zgodnie z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, właściwego zarządcy drogi, właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego właściwego podmiotu zarządzającego obszarem kolejowym, o zawarcie porozumienia określającego warunki wykonywania przysługującego inwestorowi prawa do wejścia na te grunty. Porozumienie, o którym mowa powyżej, określa wysokość opłat za wykonywanie przysługującego inwestorowi prawa do wejścia na grunty.

X. Wskazanie okresu, w jakim niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 5:

- nie ustala się okresu, w jakim niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 5, w związku z niewskazaniem nieruchomości objętych powyższym skutkiem.

XI. Termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, nie krótszy niż 120 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej stanie się ostateczna:

- nie ustala się.

XII. Lokalizacja sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz kabli i rurociągów, określoną za pomocą współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych, ich charakterystyczne parametry techniczne, szczegółowe warunki i wymagania wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:

- nie określa się ze względu na położenie inwestycji poza obszarami morskimi.

XIII. Integralną częścią niniejszej decyzji jest:

załącznik nr 1 – kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:1000, z określeniem granic terenu objętego inwestycją towarzyszącą strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej i linii rozgraniczających teren inwestycji (36 arkuszy).

XIV. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, decyzja niniejsza podlega natychmiastowemu wykonaniu.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2024 r. do Wojewody Podkarpackiego wpłynął wniosek pana Mateusza Kmiecica – pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Tomaszów Południe – Lubaczów”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 555, ze zm.), zwanej dalej specustawą przesyłową, organem właściwym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej jest wojewoda, co uzasadniało wystąpienie inwestora z wnioskiem do tut. organu. Zgodnie z art. 5 ust. 5 ww. ustawy, Wojewoda Podkarpacki w dniu 20 czerwca 2024 r. zawiadomił Ministra Rozwoju i Technologii o złożeniu przedmiotowego wniosku.

Planowane przedsięwzięcie lokalizowane jest w granicach województwa lubelskiego, na terenie gminy Tomaszów Lubelski i miasta Tomaszów Lubelski oraz na terenie gminy Bełżec, w powiecie tomaszowskim, a także w granicach województwa podkarpackiego, gdzie znajduje się dłuższy odcinek przedmiotowej inwestycji, na terenie miasta i gminy Narol, gminy Horyniec-Zdrój, miasta i gminy Cieszanów, gminy Lubaczów oraz na terenie miasta Lubaczowa, w powiecie lubaczowskim. Wnioskowana inwestycja polega na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji Tomaszów Południe – Lubaczów.

Do wniosku o ustalenie lokalizacji przedmiotowej inwestycji, zawierającego określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojenia terenu oraz analizę powiązania inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu i charakterystykę inwestycji, dołączono:

- 1) kopię aktualnej mapy zasadniczej z określeniem granic terenu objętego wnioskiem;

- 2) wypisy z rejestru gruntów;
- 3) decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, znak: GPiMK.6220.3.2020, z 16 czerwca 2021 r., o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Tomaszów – Lubaczów”,
- 4) uzgodnienie Dyrektora Oddziału Lublin Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, znak: O/LU.z-3.4341.92.2024.AW, z 6 czerwca 2024 r.,
- 5) opinie wskazane w art. 4 ust. 2 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, tj.:
 - a) opinię Starosty Lubaczowskiego, znak: LŚT-L.6164.12.2024, z 4 kwietnia 2024 r.,
 - b) opinię Starosty Lubaczowskiego, znak: LŚT-Ś.6124.8.2024, z 4 kwietnia 2024 r.,
 - c) opinię Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, znak: ZS.2215.22.2024, z 11 kwietnia 2024 r.,
 - d) opinię Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, znak: ZS.2215.1.33.2024, z 10 kwietnia 2024 r.,
 - e) opinię Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie, znak: LUB.5120.15.2024.WM, z 15 kwietnia 2024 r.,
 - f) opinię PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, znak: KNKr2a.6314.143.2022/15, z 5 kwietnia 2024 r.,
 - g) opinię PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, znak: KNKr2b.6314.97.2022.ŁS/8, z 18 kwietnia 2024 r.,
 - h) opinię PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie, znak: IZ07IN.2133.68.2024.KB.3, z 15 kwietnia 2024 r.,
 - i) opinię PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie, znak: IZ04DK.2133.67.2024.MP.4, z 25 kwietnia 2024 r.,
 - j) opinię Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: IRN-II.5183.75.2024.MS, z 10 kwietnia 2024 r.,
 - k) opinię Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: Z-III.5152.59.1.2024.WK1, z 19 kwietnia 2024 r.,
 - l) uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 585/12497/24, z dnia 9 kwietnia 2024 r., w sprawie wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Tomaszów Południe – Lubaczów,
 - m) uchwałę Zarządu Województwa Lubelskiego Nr DLXIX/10069/2024, z dnia 3 kwietnia 2024 r., w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Tomaszów Południe – Lubaczów”,
 - n) opinię Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski, znak: IR.7012.7.2024, z 10 kwietnia 2024 r.,
N-VIII.747.4.4.2024

- o) opinię Wójta Gminy Horyniec-Zdrój, znak: G.670.1.2024, z 26 marca 2024 r.,
- p) opinię Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, znak: D.6853.5.1.2024, z 12 kwietnia 2024 r.,
- q) opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: RP.ZPU.4352.6.2024, z 8 kwietnia 2024 r.,
- r) opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: RS.ZPU.430.5.2024.ID, z 15 kwietnia 2024 r.,
- s) opinię Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej W Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: R.RUM.4353.413.2024.JT, z 10 kwietnia 2024 r.,
- t) opinię Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie, znak: PZD-2.443.33.2024, z 11 kwietnia 2024 r.,
- u) opinię Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, znak: UD.431.104.1.2024.bk, z 4 kwietnia 2024 r.,
- v) opinię Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, znak: PZDW-RDW-IIIa/5154/15/24, z 8 kwietnia 2024 r.

Ponadto dołączono:

- a) pismo Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie, znak: KRO.5120.97.2024.KM, z 9 kwietnia 2024 r.,
- b) pismo Ministra Zdrowia, znak: DLD.510.422.2024.AM, z 20 marca 2024 r.,

wskazujące na brak podstaw do wydania opinii w sprawie przedmiotowej inwestycji. Jednocześnie inwestor stosownym oświadczeniem udokumentował niewydanie opinii w terminie przewidzianym ustawą przez Ministra Obrony Narodowej, Starostę Tomaszowskiego, Starostę Lubaczowskiego, Zarząd Powiatu Tomaszowskiego, Wójta Gminy Tomaszów Lubelski, Wójta Gminy Bełzec, Burmistrza Miasta i Gminy Narol, Wójta Gminy Lubaczów, Burmistrza Miasta Lubaczowa, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Ministra Klimatu i Środowiska oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. specustawy przesyłowej, właściwy organ wydaje opinie, o której mowa powyżej, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. Powyższe opinie zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody bądź stanowiska właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie jest lokalizowana na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, obszarach pasa technicznego, pasa ochronnego morskich portów i przystani oraz w granicach parku narodowego lub jego otuliny. W związku z powyższym inwestor nie miał obowiązku uzyskania stosownych opinii, wynikających z lokalizacji przedsięwzięcia na ww. obszarach.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.), niniejsza inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagała więc uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów stwierdził w decyzji z 16 czerwca 2021 r., znak: GPiMK.6220.3.2020, biorąc pod uwagę rodzaj, skalę, lokalizację, a także charakter i zasięg generowanych oddziaływań na środowisko, że planowane zamierzenie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, ich integralność i spójność sieci Natura 2000.

Jednocześnie, w przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podkreślono, że nie zezwala ona na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych. Decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów wyjaśnił ponadto w powyższej decyzji, że z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, że są one kompletne i odpowiadają obowiązującym przepisom prawa, w związku z czym (zgodnie z art. 7 ust. 1 specustawy przesyłowej) o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, Wojewoda Podkarpacki poinformował wnioskodawcę, właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, właściwe miejscowo organy, w tym Wojewodę Lubelskiego, poprzez zawiadomienie oraz pozostałe strony w drodze obwieszczenia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim i w Urzędzie Gminy Tomaszów Lubelski, Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski, Urzędzie Gminy Bełzec, Urzędzie Miasta i Gminy Narol, Urzędzie Gminy Horyniec-Zdrój, Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, Urzędzie Gminy Lubaczów i Urzędzie Miasta Lubaczów, właściwych ze względu na lokalizację planowanej inwestycji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim (Puls Biznesu z 26 czerwca 2024 r.).

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, z przysługującego prawa do zapoznania się z aktami sprawy skorzystały zainteresowane strony postępowania. Część stron postępowania przedstawiła swoje uwagi i wnioski względem planowanej inwestycji.

Odnosząc się do uwag zawartych w powyższych pismach należy na wstępie przypomnieć, że postępowanie dotyczące wydania niniejszej decyzji podlega uregulowaniom ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Organy administracji wydające decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej na mocy ww. ustawy zobowiązane są do sprawdzenia czy wniosek inwestora jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Nie są one natomiast upoważnione do wyznaczania i korygowania zakresu inwestycji, ani do zmiany proponowanych we wniosku rozwiązań. Inwestor dokonuje wyboru najbardziej korzystnych rozwiązań lokalizacyjnych i techniczno-wykonawczych inwestycji, mając na uwadze spowodowanie jak najmniejszych uciążliwości dla właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym, Wojewoda Podkarpacki przekazał inwestorowi uwagi stron pismami z 4 i 9 lipca 2024 r. oraz poprosił o odniesienie się do ich zasadności. Inwestor udzielił odpowiedzi na uwagi stron, które to Wojewoda odrębnymi pismami przekazał zainteresowanym.

Po zebraniu i wnikliwym rozpatrzeniu całego materiału dowodowego, w tym dokumentów dołączonych do wniosku, m.in. opinii właściwych organów oraz decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, z 16 czerwca 2021 r. znak: GPiMK.6220.3.2020, a także wniosków i zastrzeżeń zgłoszonych przez strony postępowania oraz odpowiedzi na powyższe uwagi udzielonych przez inwestora, tut. organ uznał podtrzymanie zakresu wniosku dotyczącego przebudowy istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Tomaszów Południe - Lubaczów za uzasadnione. Wojewoda analizując zebrany materiał dowodowy wziął pod uwagę konieczność uwzględnienia przy ustalaniu lokalizacji inwestycji wielu czynników, w tym warunków technicznych określonych przepisami odrębnymi w tym zakresie, warunków geologicznych, ukształtowania terenu oraz sposobu zagospodarowania terenu. Należy również zaznaczyć, że brak jest możliwości zmiany przebiegu inwestycji na odcinkach obejmujących pojedyncze działki bez konsekwencji dla spójnej realizacji całego przedsięwzięcia. Ponadto w przedmiotowej sprawie decydujące znaczenie ma fakt, że inwestycja dotyczy istniejącej linii, która ma zostać poddana przebudowie. Równocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 4 ust. 1a ww. ustawy, nie można uzależniać ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznym inwestycjom w zakresie sieci przesyłowej od zobowiązania inwestora do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami świadczeń lub warunków.

Reasumując należy jeszcze raz podkreślić, że organ wydający decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej nie posiada kompetencji do wyznaczania i korygowania trasy inwestycji, czy też do zmiany proponowanych

rozwiązań. Niedopuszczalna jest również ocena racjonalności czy słuszności koncepcji przedstawionej przez inwestora, bowiem miałyby ona charakter pozaprawny.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 specustawy przesyłowej, decyzje administracyjne, o których mowa w ustawie, w tym także decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Stosownie do zapisu art. 8 ust. 2 ww. ustawy, projekt niniejszej decyzji został opracowany przez mgr inż. arch. Przemysława Kotlińskiego, będącego członkiem samorządu zawodowego izby architektów – wpisanym na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem MA-2234, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

Uwzględniając przedstawiony stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji, zgodnie z art. 25 ust. 2 specustawy przesyłowej, służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, zgodnie z art. 25 ust. 3 specustawy przesyłowej, powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Podkarpackiego, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wojewodzie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 specustawy przesyłowej, wiąże właściwe organy przy sporządzaniu planu ogólnego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i jest wiążąca dla właściwych organów w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę.

Z dniem wydania niniejszej decyzji, zgodnie z art. 19 ust. 6 specustawy przesyłowej, inwestor nabywa prawo do dysponowania na cele budowlane w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, nieruchomościami, o których mowa w art. 19 ust. 3, art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1a ww. ustawy.

Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, zgodnie z art. 12 ust. 1 specustawy przesyłowej, stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć do właściwego wojewody.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111) niniejsza decyzja podlega opłacie skarbowej. W dniu 13.05.2024 r. uiszczono opłatę skarbową na nr rachunku bankowego Urzędu Miasta Rzeszowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 Bank PKO BP S.A.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Agata Kicińska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Nieruchomości

Otrzymują:

1. Pan Mateusz Kmiec – pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A.,
2. Starosta Tomaszowski,
3. Starosta Lubaczowski,
4. Wójt Gminy Tomaszów Lubelski,
5. Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski,
6. Wójt Gminy Bełżec,
7. Burmistrz Miasta i Gminy Narol,
8. Wójt Gminy Horyniec-Zdrój,
9. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów,
10. Wójt Gminy Lubaczów,
11. Burmistrz Miasta Lubaczowa.