

HK.9022.1.18.2025. JS

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Krasna Łąka za 2024 r.**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.416) oraz § 20 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku**

po rozpatrzeniu danych zawartych w raportach z badań nr 254/2024, 255/2024, 880/2024, 881/2024, 1446/2024, 1447/2024, 1448/2024, 1955/2024, 93330/LB/2024, 93331/LB/2024 próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej oraz sprawozdaniach z badań nr 57/52/24, 688A/521/24, 688N/521/24, 312/52/24 próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej **z urządzeń wodnych i instalacji wodociągowych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z ujęć podziemnych wodociągu publicznego Krasna Łąka zasilających miejscowości Krasna Łąka, Dworek, Balewo, Balewko, Perklice :**

- raport z badań nr 254/2024 z dnia 26.02.2024 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miejsca podawania wody do sieci w miejscowości Krasna Łąka ,
- raport z badań nr 255/2024 z dnia 26.02.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 28 B/2 w miejscowości Krasna Łąka,
- sprawozdanie z badań nr 57/52/24 z dnia 12.04.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 6 w miejscowości Balewo,
- raport z badań nr 880/2024 z dnia 29.05.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 28 B/2 w miejscowości Krasna Łąka,
- raport z badań nr 881/2024 z dnia 29.05.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 8 w miejscowości Balewo,
- sprawozdanie z badań nr 688A/521/24, 688N/521/24 z dnia 12.06.2024 r. próbek wody pobranych z instalacji wodociągowej w budynku nr 28 B/2 w miejscowości Krasna Łąka,
- raport z badań nr 1446/2024 z dnia 13.08.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 3/28 w miejscowości Krasna Łąka,
- raport z badań nr 1447/2024 z dnia 13.08.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 6 w miejscowości Balewo,
- raport z badań nr 1448/2024 z dnia 13.08.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 3 w miejscowości Dworek,
- raport z badań nr 1955/2024 z dnia 29.10.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 3/28 w miejscowości Krasna Łąka,
- raport z badań nr 93330/LB/2024 z dnia 29.10.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 3/28 w miejscowości Krasna Łąka,
- raport z badań nr 1956/2024 z dnia 29.10.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 6 w miejscowości Balewo,
- raport z badań nr 93331/LB/2024 z dnia 29.10.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 6 w miejscowości Balewo,

- sprawozdanie z badań nr 312/52/24 z dnia 29.11.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 8 w miejscowości Balewo,

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń i instalacji wodociągowych z wodociągu publicznego Krasna Łąka,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uzasadnienie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

- w ramach kontroli urzędowej przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku dokonał poboru próbki wody do podstawowych i rozszerzonych badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych przez Laboratorium Badań Wody WSSE w Gdańsku i Laboratorium Badania Wody PSSE w Kwidzynie,
- w ramach kontroli wewnętrznej dokonano poboru próbek wody do podstawowych i rozszerzonych badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody przeprowadzonych w Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie, gm. Stare Pole i Laboratorium Eurofins - Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o. o. w Katowicach.

Jakość wody analizowanych próbek pobranych z wodociągu publicznego Krasna Łąka w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Malborku
Elżbieta Zybko

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Pismo przesłano pocztą elektroniczną (e-doręczenia)

Otrzymuje: (do wiadomości konsumentów)

1. Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierżgońska 2
82-433 Mikołajki Pomorskie
2. aa

