SCHEMAT BUDYNKU



wejście główne do budynku w poziomie parteru

lokalizacja pomieszczeń w budynku w poziomie piwnic

N

Podłączyć ist. poziomu zimnej wody DN50

SZATNIE Z WĘZŁAM SANITARNYM dla Laboratorium Specjalistycznego GIJHARS

DRZWI EI30 Sm

0/1a	KOMUNIKACJA
6,82m²	
20,66m³	

0/1b	KOMUNIKACJA
6,58m²	
19,74m³	

0/3	PRAC. HPLC, LCMS
23,31m²	
69,93m³	

0/4	POM. BIUROWE
8,68m²	
26,04m³	

0/2	PRAC. GC, GCMS
26,63m²	
85,89m³	

0/5	MAGAZYN
14,70m²	
44,10m³	

HALL

KLATKA SCHODOWA

HP

-3,30

10x16,5 x30

LCMSMS 350 x 80 cm

LC 58 x 44 cm

LC 74 x 54 cm

LC 76 x 56 cm

LC 76 x 56 cm

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0

26 x 3,0

26 x 3,0

GC 7890B + autosampler 110 x 60 cm

GCMS 7890A + autosampler 100 x 60 cm

GCMS 7890B 100 x 60 cm

GC 7890A 58 x 60 cm

GC 7890A 58 x 60 cm

GC 7890C 90 x 60 cm

regał 120 x 60 cm

regał 120 x 60 cm

regał 120 x 60 cm

regał 120 x 60 cm

regał 120 x 60 cm

regał 120 x 60 cm

szafa na odczynniki 160 x 60 cm

szafa na odczynniki 160 x 60 cm

szafa na akcesoria 90 x 60 cm

DRZWI EI30 Sm

LEGENDA:

25 x 4,2 – Inst. z.w.u. , średnica

25 x 4,2 – Inst. c.w.u. , średnica

CEDIN JACEK ZABIELSKI
11 - 034 Stawiguda, ul. Koralowa 1, tel. 509 856 854,
e-mail biuro@kosztorysowanie.olsztyn.pl, www.kosztorysowanie.olsztyn.pl

TRMAT OPRACOWANIA:	**Przebudowa części pomieszczeń piwnicznych w budynku biurowym na pomieszczenie laboratorium dla Laboratorium Specjalistycznego GIJHARS**		
ADRES:	**Olsztyn, ul. Poprzeczna 16**		BRANŻA: SANIT.
INWESTOR:	**Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 98**		SKALA: 1:50
PROJEKTANT:	mgr inż. Michał Główka upr. nr. POM/0092/PBS/20	PODPIS:	DATA: 05.2022
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Cezary Główka upr. nr. 64/GD/00	PODPIS:	
TEMAT RYSUNKU:	**RZUT PIWNICY - INST. Z.W. I C.W.**		NR RYS.: **S - 1**