



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie

HKN.9020.80.2026.IC

Gostynin, dnia 22 października 2026 r.

INFORMACJA Nr HKN/1/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 22 października 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: niezgodności z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego wody pochodzącej z wodociągu publicznego Leśniewice, gmina Gostynin zaopatrującego ok. 1360 mieszkańców miejscowości: Leśniewice, Sierakówek, Marianów Sierakowski, Osiny, Kleniew, Nowa Wieś, Skrzany, Feliksów, Halinów, Anielin, Lisica.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że na podstawie otrzymanego sprawozdania cząstkowego z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdza niezgodność z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego wody pochodzącej z wodociągu publicznego Leśniewice, gmina Gostynin, w związku z ponadnormatywną wartością parametru liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody.

Na podstawie sprawozdania cząstkowego z dnia 22 października 2026 r. z badań próbek wody pobranych w dniu 20 października 2026 r., w punkcie poboru: Stacja Uzdatniania Wody - kran w hydroforni, stwierdzono wartość parametru liczba bakterii grupy coli: 4 jtk/100 ml wody (wartość parametryczna: 0 jtk/100 ml wody). W badanej próbce wody nie stwierdzono obecności enterokoków jelitowych oraz Escherichia coli.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do przygotowania posiłków, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie
ul. Bierzewicka 67 | 09-500 Gostynin
+48 24 235 22 04
adres e-mail: sekretariat.psse.gostynin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-16325-67546-VAGAS-17

Informacje dotyczące jakości wody do spożycia dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gostyninie pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-gostynin> oraz pod nr telefonu:

- od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 7:30 do godz. 15:05: (24) 235 22 04

Zbigniew Kukla vel Kuklewicz

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gostyninie
/dokument podpisano elektronicznie/