



INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie

z dnia 7.08.2026 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę Sulmierzyce, miasto Sulmierzyce zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Sulmierzyce.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych wody w strefie zaopatrzenia w wodę Sulmierzyce stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie parametru mangan. Stwierdzono obecność manganu w ilości od 144 do 172 µg/l (norma 50 µg/l).

Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów może jedynie zmienić cechy organoleptyczne wody (powodować zmianę barwy, smaku, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania).

Dostawca wody prowadzi prace mające na celu doprowadzenie wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r. poz.748).

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnych aktualizacji.

Dominik Wawrzyńczak
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krotoszynie

/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/