Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Przasnyszu

HKN.9020.246.2026
Przasnysz, dnia 09 listopada 2026 r.

Komunikat KOM HKN/10/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu w sprawie stwierdzenia **niezgodności z wartością parametryczną** wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m3/d **Zaręby** obejmującego miejscowości **Zaręby, Zaręby Borek, Kwiatkowo, Krukowo, Rzodkiewnica, Łaz, Sosnówek, Binduga, Nowa Wieś Zarębska, Skuze, Wierzchowizna, Rawki, Mącice, Ścięciel, Poścień Wieś, Poścień Zamion,Raszujka, Pruskołęka.**
W dniu 09.11.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu stwierdził niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m3/d Zaręby ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne, tj. obecność bakterii grupy coli w punkcie:

- Stacja Uzdatniania Wody Zaręby : liczba bakterii grupy coli – 3 jtk/100 ml (wartość parametryczna 0 jtk/100 ml),

W punktach poboru: Stacja Uzdatniania Wody Zaręby - studnia nr 1, Publiczna Szkoła Zaręby oraz Zlewnia Mleka Zaręby nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu stwierdza, iż woda nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu.



UWAGA: Wodę należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
Przegotowania wymaga woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, mycia osób o obniżonej odporności (w tym noworodków i niemowląt, osób starszych oraz kobiet w ciąży).
Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia oraz prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.
Informujemy, iż stosowany chlor do dezynfekcji może stanowić uciążliwość zapachową i smakową dla konsumentów.
Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Maria Śliwińska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przasnyszu
ul. Gołymińska 13, 06-300 Przasnysz
+48 29 752 25 04
sekretariat.psse.przasnysz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-10514-90423-EIVHB-14