Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Lesznie

Leszno, 23-11-2026

ON-HK.903.431.2026

Sprawę prowadzi: Sekcja Higieny Komunalnej
+48 65 61 01 030
higiena.komunalna.psse.leszno@sanepid.gov.pl

INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie z 23 listopada 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej do strefy zaopatrzenia w wodę **WOJNOWICE** zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: **Wojnowice**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie na podstawie przeprowadzonego badania kontrolnego wody dostarczanej do strefy zaopatrzenia w wodę **WOJNOWICE** informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie **ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C (131 jtk w 1 ml, wartość zalecana 100 jtk w 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej).**

Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Monitorowanie tego parametru jest jedynie przydatne w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody, tworzenie biofilmu.

UWAGA: wodę przeznaczoną do spożycia oraz przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością należy przegotować.

Woda nadaje się do spożycia i do celów gospodarczych.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej informacji.

Zdzisław Rzeźniczak
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Lesznie

/dokument podpisany elektronicznie/