

INFORMACJA Nr 14/2026/EW

w sprawie pożaru rozdzielnicy RE 400/230 V AC, zabudowanej w budynku administracyjno-socjalnym w rejonie szybu SW-4 w Stacji Geofizyki Górniczej, do którego doszło w dniu 2 maja 2026 r., w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Polkowice-Sieroszowice.

Do pożaru doszło w dniu 2 maja 2026 r. w pomieszczeniu nr 6 budynku administracyjno-socjalnego w rejonie szybu SW-4. W pomieszczeniu tym znajdowała się Stacja Geofizyki Górniczej, będąca modułem wyniesionym Kopalnianej Stacji Geofizyki Górniczej. Stacja zasilana była napięciem 400/230V AC z natynkowej rozdzielnicy RE 400/230 V AC typu Mini Pragma 4×12 zabudowanej w tym samym pomieszczeniu. Rozdzielnica RE 400/230 V AC zasilana była poprzez rozłącznik bezpiecznikowy typu MGN02763 3P+N, wyposażony we wkładki bezpiecznikowe o prądzie znamionowym 32 A, z rozdzielnicy nadrzędnej R-AS 400/230 V AC pracującej w układzie sieciowym TN-S i zabudowanej w innym pomieszczeniu budynku. Rezerwowe zasilanie stacji stanowiła bateria akumulatorów zabudowana w pomieszczeniu stacji.

W dniu 2 maja 2026 r. o godzinie 4¹⁷ pracownik firmy świadczącej usługi z zakresu ochrony osób i mienia zauważył na monitorze systemu sygnalizacji pożaru wyświetlenie komunikatu o pobudzeniu czujki pożarowej i pożarze w pomieszczeniu nr 6. Powiadomił o tym sztygara zmianowego firmy PeBeKa S.A., który zatrudniony był w rejonie szybu SW-4. Sztygar poszedł do pomieszczenia nr 6 budynku administracyjno-socjalnego, gdzie stwierdził, że pali się natynkowa rozdzielnica RE 400/230 V AC. Najprawdopodobniej we wnętrzu rozdzielnicy, z nieustalonych przyczyn, wystąpiło zjawisko elektrotermiczne, w szczególności przegrzanie elementów jej wyposażenia, co skutkowało pożarem wyposażenia i obudowy rozdzielnicy. Sztygar odłączył zasilanie rezerwowe stacji z baterii akumulatorów oraz powiadomił o zdarzeniu dyspozytora ruchu zakładu górniczego i Państwową Straż Pożarną. O godzinie 4³³ na miejsce pożaru przybyli strażacy Państwowej Straży Pożarnej, którzy ugasili pożar dwoma gaśnicami 6kg i o godzinie 5⁴³ zakończyli zabezpieczanie miejsca pożaru.

Informację opracowano na podstawie danych z Departamentu Energomechanicznego i Infrastruktury Podstawowej WUG.