



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach

HKN.903.9.17.2026

Siedlce, 2026-09-17

INFORMACJA

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SIEDLCACH
z dnia 17.09.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dostarczanej z wodociągu Korczew do miejscowości Góry, gmina Korczew.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach informuje, że w badaniach próbki wody pobranej do analiz laboratoryjnych w dniu 11.09.2026 r. z punktu monitoringowego wodociągu Laskowice zlokalizowanego w miejscowości Góry, aktualnie zaopatrywanego w wodę z wodociągu Korczew, nie stwierdzono przekroczeń zalecanej wartości parametru: ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywcym w 1 ml po 72 h w 22°C (liczba kolonii w 22 °C), wynik badania – 10 jtk/1ml wody.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) zaleca się, aby liczba kolonii w 22 °C nie przekraczała 200 jtk/1ml w wodzie w kranie u konsumenta.

W związku z powyższym PPIS w Siedlcach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi bez żadnych ograniczeń, dostarczanej do miejscowości Góry z wodociągu Korczew.

Niniejsza informacja zastępuje informację z dnia 10.09.2026 r.

Joanna Like

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Siedlcach

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31 | 08-110 Siedlce
+48 25 644 20 40
sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-14097-14217-UHTAE-30