



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

Leszno, 2026-03-26

ON-HK.903.137.2026

Sprawę prowadzi:	Paulina Bzdęga-Kramer +48 65 61 01 030 higiena.komunalna.psse.leszno@sanepid.gov.pl
------------------	---

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO BRENNO.

Na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, iż jakość wody z wodociągu publicznego Brenno, uległa pogorszeniu pod kątem bakteriologicznym i odbiega od wymagań obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z uwagi na obecność bakterii grupy coli.

Woda nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do:

-przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet;

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu i do celów gospodarczych.

Aktualnie trwają działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymogów obowiązującego rozporządzenia i badania potwierdzające skuteczność w/w działań.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Zdzisław Rzeźniczak
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Lesznie

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie
ul. Niepodległości 66 | 64-100 Leszno
+48 65 526 15 15
sekretariat.psse.leszno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: PL-49816-70191-JVWSA-20
BDO: 000155006