



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu

INFORMACJA

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu
z dnia 13 sierpnia 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Wojnówko (wodociąg lokalny Wojnówko), zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości Wojnówko, gmina Murowana Goślina.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych próbek wody pobranych w 3 punktach w strefie zaopatrzenia Wojnówko (wodociąg lokalny Wojnówko), stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną parametrów:


- punkt 1: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C >300 jtk/1ml; jon amonowy 1,0 mg/l; żelazo 401 µg/l; mangan 127 µg/l; mętność 2,1 NTU; barwa 25 mg/l Pt.
- punkt 2: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C >300 jtk/1ml; jon amonowy 1,0 mg/l; żelazo 407 µg/l; mangan 133 µg /l; mętność 2,7 NTU; barwa 29 mg/l Pt.
- punkt 3: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C >300 jtk/1ml; jon amonowy 1,0 mg/l; żelazo 249 µg/l; mangan 156 µg /l; mętność 1,3 NTU; barwa 29 mg/l Pt.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), dla parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C określono wartość parametryczną jako „bez nieprawidłowych zmian” (przy czym w przypadku wody w kranie u konsumenta zalecana wartość wynosi 200 jtk/1 ml), jon amonowy - 0,5 mg/l; żelazo - 200 µg/l; mangan - 50 µg/l; mętność - „akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian” oraz barwa - „akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian”.

Stwierdzona niezgodność z wartościami parametrycznymi nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Może natomiast powodować pogorszenie cech organoleptycznych wody, w szczególności zmianę barwy, smaku i zapachu, brunatne zabarwienie armatury sanitarnej oraz przebarwienia ubrań podczas prania.

UWAGA: Wodę przeznaczoną do spożycia oraz przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, kobiet w ciąży oraz osób ze znaczną obniżoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.



Anna Pawłowska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Gronowa 22 | 61-655 Poznań
+48 61 64 67 851
sekretariat.psse.poznan@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-14795-70676-USTJV-27
BDO: 000551785