

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim z dnia 16.05.2025 r.

dot. wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę
w m. Rotmanka, gm. Pruszcz Gdański dla strefy zaopatrzenia w wodę:


**Borkowo (ul. Makowa, ul. Chabrowa, ul. Głębokie, ul. Starogardzka od nr 1 do nr 8,
ul. Nasza, ul. Topolowa, ul. Akacyjowa od nr 8 do nr 30, ul. Kasztanowa od nr 1 do nr 49
(numery nieparzyste) oraz nr 46, ul. Bzowa, ul. Ofiar 10 Kwietnia, ul. Wierzbowa,
ul. Brzozowa, ul. Nowa, ul. Rodzinna, ul. Strumykowa, ul. Jarzębinowa, ul. Fiołkowa,
ul. Porzeczkowa, ul. Miodowa, ul. Sadowa od nr 1 do nr 10, nr 17, nr 17a, nr 19,
ul. Kwiatowa, ul. Kalinowa, ul. Różana, ul. Miętowa, ul. Jaśminowa)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim informuje, iż w dniu
16.05.2025 r. została wydana decyzja stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia
przez ludzi dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Rotmanka,
gm. Pruszcz Gdański dla strefy zaopatrzenia w wodę: Borkowo (ul. Makowa,
ul. Chabrowa, ul. Głębokie, ul. Starogardzka od nr 1 do nr 8, ul. Nasza, ul. Topolowa,
ul. Akacyjowa od nr 8 do nr 30, ul. Kasztanowa od nr 1 do nr 49 (numery nieparzyste)
oraz nr 46, ul. Bzowa, ul. Ofiar 10 Kwietnia, ul. Wierzbowa, ul. Brzozowa, ul. Nowa,
ul. Rodzinna, ul. Strumykowa, ul. Jarzębinowa, ul. Fiołkowa, ul. Porzeczkowa,
ul. Miodowa, ul. Sadowa od nr 1 do nr 10, nr 17, nr 17a, nr 19, ul. Kwiatowa,
ul. Kalinowa, ul. Różana, ul. Miętowa, ul. Jaśminowa)

z powodu stwierdzonej ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy coli
w wodzie w punkcie zgodności:
95 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml)

Informuje się mieszkańców:

- Woda z kranu nie nadaje się do picia
- Woda z kranu nie może być używana do higieny osobistej (mycia zębów, kąpieli itp.)
- Woda może być używana wyłącznie do celów porządkowych (splukiwanie toalet, mycie podłóg, itp.)



- Zobligowano zarządcę wodociągu do niezwłocznego uruchomienia awaryjnego zaopatrzenia w wodę mieszkańców zaopatrywanych z ww. ujęcia wody oraz natychmiastowego podjęcia działań, mających na celu przywrócić odpowiednią jakość wody.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pruszczu Gdańskim

z up.

Renata Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim
/podpis elektroniczny/