



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie

Kwidzyn, 15.05.2026 r.

KOMUNIKAT DLA KONSUMENTÓW W SPRAWIE JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU SIECIOWEGO KWIDZYN UJĘCIE KAMIONKA

zaopatrującego:

- część miasta Kwidzyn obejmująca ulice: Akacjową, Baczyńskiego, Batalionów Chłopskich, Błogosławionej Doroty, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Bolka i Lolka, Braterstwa Narodów, Brodnicką, Broniewskiego, Brzechwy, Calineczki, Chełmińską, Cypiska, Czerwonego Kapturka, Daszyńskiego, Dębową, Długą, Furmańską, Gdańską, Gębika, Gimnazjalną, Graniczną, Harcerską, Jacka i Agatki, Jagiełły, Jana Pawła II, Jesienną, Junaków, Katedralną, Kazimierza Wielkiego, Konarskiego, Konopnickiej, Koszykową, Krańcową, Krasickiego, Krasnoludków, Krętą, Królowej Jadwigi, Krótką, ks. Wojciecha Kruka, Kubusia Puchatka, Letnią, Lubawską, Łąkową, Łokietka, Machutty, Magazynową, Makuszyńskiego, Malborską, Małą, Mickiewicza, Mieszka I, Miłą, Miodową, Misia Uszatka, Mylną, Nową, Orlą, Owczą, Piastowską, Piłsudskiego, Plac Plebiscytowy, Podgórną, Pogodną, Porazińskiej, Północną, Prosta, Radzyńską, Rumcajsa, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Słowiańską, Smodlibowskiej, Sokolą, Staszica, Storczykową, Sybiraków, Szeroką, Szkolną, Sztumską, Śliską, Targową, Tczewską, Tęczową, Tuwima, Warszawską, Wąbrzeską, Wesołą, Widok, Wiosenną, Wodną, Wschodnią, Zachodnią, Zamkową Górę, Zbożową, Zdrojową, Ziemowita, Zimną, Zuchów, Żelazną, Żeromskiego (1-36C), Żurawia, Żwirki i Wigury, Żytnią, 15 Sierpnia, 3 Maja;

- na terenie gminy Kwidzyn: Baldram, Brachlewo, Brokowo, Dubiel, Gniewskie Pole, Górki, Gurcz, Janowo, Kamionka, Lipianki, Mareza, Mały Baldram, Nowa Wieś, Pastwa, Podzamcze, Szałwinek, Szadowo, Tychnowy

- na terenie gminy Ryjewo: Jarzębina, Klecewko, Rudniki, Szkaradowo Szlacheckie, Szkaradowo Wielkie, Pułkowice, Straszewo, Trzciano, Watkowice, Watkowice Małe.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie informuje, że na podstawie badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu sieciowego Kwidzyn ujęcie Kamionka, z uwagi na pojawiające się przekroczenia wartości parametrycznej jonu amonowego, stwierdza

warunkową przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Kwidzyn ujęcie Kamionka.

Ponadnormatywna zawartość jonu amonowego w wodzie przeznaczonej do spożycia może wpływać na jej cechy organoleptyczne (zapach, smak), jednak nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

WODA MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA BEZ OGRANICZEŃ DO CELÓW SPOŻYWCZYCH I GOSPODARCZYCH.

Woda pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania obowiązujących przepisów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie jednocześnie informuje, że Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. prowadzi działania, których celem jest doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań określonych



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kwidzynie
ul. Chopina 40 | 82-500 Kwidzyn
+48 55 279 38 15
adres e-mail: psse.kwidzyn@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-25004-48195-BEJFF-22

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie zobowiązał Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody ze zwiększoną częstotliwością oraz przedstawiania na bieżąco sprawozdań z badań tut. Inspektorowi.

W przypadku zmian jakości wody informacje będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kwidzynie.

Obecny komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Anna Kak
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kwidzynie
/dokument podpisany elektronicznie/