

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1
45-594 Opole

WOOŚ.420.6.2024.AW.19

Opole, dnia 17 lutego 2025 r.

Załącznik nr 1

do decyzji nr WOOŚ.420.6.2024.AW.19 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z 2025-02-17

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

(zgodnie z wymogiem art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.).

„Budowa gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia DN150 MOP 6,3 MPa w ramach zadania pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lewin Brzeski-Paczków na odcinku Otmuchów-Paczków”

Projektowany gazociąg dystrybucyjny w/c DN150 ma zastąpić funkcjonalnie istniejący gazociąg dystrybucyjny w/c DN80/100. Po wybudowaniu nowego gazociągu i połączeniu go z istniejącą siecią dystrybucyjną, istniejący obecnie gazociąg w/c DN80/100 zostanie wyłączony z eksploatacji. Budowa nowego odcinka rurociągu przeprowadzona zostanie w technologii wykopu otwartego oraz przy zastosowaniu technologii bezwykopowych. Planowana inwestycja ma charakter liniowy i zlokalizowana jest na terenie dwóch gmin: Otmuchów i Paczków.

Celem inwestycji jest poprawienie wydajności i stanu technicznego dystrybucyjnej sieci gazowej wysokiego ciśnienia, w celu zwiększenia możliwości dostaw gazu, a także zapewnienia bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego dla odbiorców. Po zakończeniu realizacji inwestycji nastąpi wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw gazu. Ponadto, nowy gazociąg pozwoli na zminimalizowanie ryzyka możliwych awarii na sieci gazowej i zmniejszenia strat paliwa gazowego, co z kolei poprawi jakość usług i przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców tego regionu Polski.

Prace polegać będą na:

- wykonaniu nowego gazociągu DN150 MOP 6,3 MPa oraz wykonaniu przyłączy do istniejących stacji gazowych,
- wykonaniu ZZU przed i za obwodnicą drogi krajowej 46,
- wykonaniu ZZU Trzeboszowice,
- wykonaniu prac przełączeniowych przy zachowaniu ciągłości dostaw gazu do odbiorców,
- wykonaniu odcinków tymczasowych umożliwiających wykonanie prac przełączeniowych,
- wyłączeniu z eksploatacji istniejącego gazociągu w/c DN80 / DN100 po wybudowaniu nowego gazociągu oraz rozbiórki nadziemnej infrastruktury nieczynnej sieci gazowej.

Dane charakterystyczne:

a) nowy odcinek gazociągu:

- średnica: DN 150,
- maksymalne ciśnienie robocze (MOP): 6,3 MPa,
- szerokość strefy kontrolowanej: 4,0m (po 2,0m na stronę licząc od osi gazociągu),
- technologia wykonania:
 - bezwykopowa,

- wykop otwarty,
 - całkowita długość nowego odcinka gazociągu w planie: 1,65 km + 18,41 km ≈ 20km
 - materiał: rury stalowe dla mediów palnych w izolacji fabrycznej,
 - zespół zaporowo upustowy w punkcie „E” za obwodnicą – szt.1,
 - zespół zaporowo upustowy w punkcie „A” przed obwodnicą – szt.1,
 - zespół zaporowo upustowy Trzeboszowice w punkcie „F” – szt.1,
 - przełączenie istniejących SRP (Otmuchów, Śliwice, Wilamowa, Paczków) do nowego gazociągu.
- b) gazociąg wyłączany z eksploatacji na odcinku pomiędzy punktami C-B:
- rok budowy: 1977,
 - średnica: DN 100,
 - maksymalne ciśnienie robocze (MOP): 4,0 MPa,
 - szerokość strefy kontrolowanej: w zależności od rodzaju obiektów terenowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 640), załącznik nr 2,
 - odcinek podlegający unieczynnieniu: ZZU Otmuchów – SRP Paczków,
 - długość gazociągu wyłączanego z eksploatacji w planie: ok. 17,25 km,
 - materiał: stal.
- c) gazociąg wyłączany z eksploatacji na odcinku pomiędzy punktami C-D:
- rok budowy: 2004,
 - średnica: DN 80,
 - maksymalne ciśnienie robocze (MOP): 4,0 MPa,
 - szerokość strefy kontrolowanej: w zależności od rodzaju obiektów terenowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 640), załącznik nr 2,
 - odcinek podlegający unieczynnieniu: ZZU Otmuchów – SRP Paczków,
 - długość gazociągu wyłączanego z eksploatacji w planie: ok. 1,7 km,
 - materiał: stal.

Alicja Majewska
Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Opolu
/ – podpisany cyfrowo/