



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku

Oddział Higieny Komunalnej

Znak sprawy: HK.9022.23.2026.WBi.6

Puck, dnia 2026-02-09

Rozdzielnik

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku na podstawie sprawozdań z badań nr: 0210/2026, 0211/2026 z dnia 9 lutego 2026 r. dotyczących jakości wody w strefie Reda w miejscowości Kazimierz stwierdza

przydatność wody do spożycia

Dnia 6 lutego 2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku otrzymał cząstkowe wyniki badań nr 120/W/26 dotyczące próbki wody pobranej dnia 4 lutego 2026 r. w punkcie zgodności w strefie Reda w miejscowości Kazimierz, które wykazały obecność bakterii grupy coli w ilości 4 jednostek tworzących kolonie w 100 ml (przy normie określającej 0 jtk/100 ml). W badanej próbce wody nie stwierdzono obecności chorobotwórczych bakterii *Escherichia Coli* i *Enterokoków*.

Obecność wskaźnikowych bakterii grupy coli w badanej próbce może wskazywać na zanieczyszczenie wody, dlatego mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dnia 6 lutego 2026 r. stwierdził w strefie Reda w miejscowości Kazimierz warunkową przydatność wody do spożycia po przetworzeniu.

Wobec powyższego zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne wobec Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia.

Odpowiedzialne za jakość wody PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia niezwłocznie zleciła pobranie próbek wody do badań sprawdzających w punktach zgodności. Uzyskane sprawozdania z badań wody nr 0210/2026 oraz 0211/2026 z dnia 9 lutego 2026 r. potwierdziły prawidłową jakość mikrobiologiczną wody w strefie zaopatrzenia w wodę Reda w miejscowości Kazimierz.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdza, że woda w strefie zaopatrzenia w wodę Reda w miejscowości Kazimierz spełnia wymagania sanitarne pod względem mikrobiologicznym i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocenę wydaje się w celu poinformowania odbiorców o jakości wody.

Omawiana strefa Reda w miejscowości Kazimierz charakteryzuje się produkcją wody ok. 17 m³/d i zaopatruje w wodę ok. 360 odbiorców.

Aleksandra Lange w zastępstwie za Piotr Madej

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku

2026-02-09

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
2. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku, ul. Wejherowska 38, 84-100 Puck



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pucku
ul. Żeromskiego 2 84-100 Puck +48 58 673 03 41
psse.puck@sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/psse-puck
adres e-Doręczeń: AE:PL-39448-87265-TUDWR

4. Oddział BŻŻiPK
5. a/a.