

Dane kontaktowe Wykonawcy:

.....
(imię i nazwisko osoby prowadzącej spraw, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)**Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji w budynku siedziby Oddziału GDDKiA w Krakowie ul.Mogilska 25, 31-542 Kraków**

Lp	Rodzaj robót	jednostka miary (j.m.)	Ilość j.m.	cena jednostki netto	cena netto (kol.4x5)
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
1	Demontaż istniejących jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzatorów w budynku GDDKiA Oddziału Kraków przy ul.Mogilskiej 25 w Krakowie. Dla pozycji od 2 do 21.	kpl.	1		
2	Montaż klimatyzatora o wydajności chłodniczej min. 2,5 KW, wydajność grzewcza min. 2,8 kW (jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna). I piętro pok. 106	szt.	1		
3	Montaż klimatyzatora o wydajności chłodniczej min. 2,5 KW, wydajność grzewcza min. 2,8 kW (jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna). I piętro pok. 107	szt.	1		
4	Montaż klimatyzatora o wydajności chłodniczej min. 2,5 KW, wydajność grzewcza min. 2,8 kW (jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna). I piętro pok. 111	szt.	1		
5	Montaż klimatyzatora o wydajności chłodniczej min. 2,5 KW,, wydajność grzewcza min. 2,8 kW (jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna). I piętro pok. 115	szt.	1		
6	Montaż klimatyzatora o wydajności chłodniczej min. 2,5 KW, wydajność grzewcza min. 2,8 kW (jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna). II piętro pok. 206	szt.	1		
7	Montaż klimatyzatora o wydajności chłodniczej min. 2,5 KW, wydajność grzewcza min. 2,8 kW (jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna). II piętro pok. 213	szt.	1		
8	Montaż klimatyzatora o wydajności chłodniczej min. 2,5 KW, wydajność grzewcza min. 2,8 kW (jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna). IV piętro pok. 401	szt.	1		
9	Montaż klimatyzatora o wydajności chłodniczej min. 2,5 KW, wydajność grzewcza min. 2,8 kW (jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna). IV piętro pok. 402	szt.	1		
10	Montaż klimatyzatora o wydajności chłodniczej min. 2,5 KW, wydajność grzewcza min. 2,8 kW (jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna). IV piętro pok. 403	szt.	1		
11	Montaż klimatyzatora o wydajności chłodniczej min. 2,5 KW, wydajność grzewcza min. 2,8 kW (jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna). IV piętro pok. 408	szt.	1		
12	Montaż klimatyzatora o wydajności chłodniczej min. 2,5 KW, wydajność grzewcza min. 2,8 kW (jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna). IV piętro pok. 409	szt.	1		
13	Montaż klimatyzatora o wydajności chłodniczej min. 2,5 KW, wydajność grzewcza min. 2,8 kW (jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna). IV piętro pok. 410	szt.	1		
14	Montaż klimatyzatora o wydajności chłodniczej min. 2,5 KW, wydajność grzewcza min. 2,8 kW (jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna). V piętro pok. 505	szt.	1		
15	Montaż klimatyzatora o wydajności chłodniczej min. 2,5 KW, wydajność grzewcza min. 2,8 kW (jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna). V piętro pok. 512	szt.	1		
16	Montaż klimatyzatora o wydajności chłodniczej min. 2,5 KW, wydajność grzewcza min. 2,8 kW (jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna). V piętro pok. 514	szt.	1		
17	Montaż klimatyzatora o wydajności chłodniczej min. 2,5 KW, wydajność grzewcza min. 2,8 kW (jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna). VI piętro pok. 614	szt.	1		

18	Montaż klimatyzatora o wydajności chłodniczej min. 2,5 KW,, wydajność grzewcza min. 2,8 kW (jednostka wewnętrzna oraz zewnątrzna). VII piętro pok. 702	szt.	1		
19	Montaż klimatyzatora o wydajności chłodniczej min. 2,5 KW, wydajność grzewcza min. 2,8 kW (jednostka wewnętrzna oraz zewnątrzna). VII piętro pok. 703	szt.	1		
20	Montaż klimatyzatora o wydajności chłodniczej min. 2,5 KW, wydajność grzewcza min. 2,8 kW (jednostka wewnętrzna oraz zewnątrzna). VII piętro pok. 705	szt.	1		
21	Montaż klimatyzatora o wydajności chłodniczej min. 2,5 KW, wydajność grzewcza min. 2,8 kW (jednostka wewnętrzna oraz zewnątrzna). VII piętro pok. 724	szt.	1		
22	Prace montażowo - przyłączeniowo - wykończeniowe. Dla pozycji od 2 do 21.	kpl	1		
				Razem zł netto (suma pozycji od 1 do 22)	
				VAT 23%	
				Razem zł brutto:	

.....

¹⁾ Ofertę podpisuje osoba uprawniona.