



Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Dyrektor Generalny Urzędu

Znak: L-1.271.84.2025.AP
Szczecin, 15 października 2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.

Dostawa 10 sztuk klimatyzatorów przenośnych o podwyższonej trwałości i niezawodności, przeznaczonych do pracy w warunkach biurowych oraz w trudniejszych warunkach eksploatacji (np. pomieszczenia polowe, magazynowe, miejsca pracy służb).

Treść pytania:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o stopniu ochrony IP22? W naszej ocenie IP22 oznacza ochronę przed ciałami stałymi o średnicy powyżej 12 mm oraz przed kapiącą wodą pod kątem do 15° od pionu. W praktyce takie urządzenia zapewniają wystarczającą ochronę dla większości zastosowań wewnętrznych.

Ponadto różnica między IP22 a IP24 nie jest znacząca i nie wpływa istotnie na funkcjonalność urządzeń w warunkach przewidzianych w zamówieniu, ponieważ również urządzenia o stopniu IP24 nie są przeznaczone do stałego użytku na zewnątrz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje wymaganie dotyczące stopnia ochrony IP24.

W ocenie Zamawiającego minimalny stopień ochrony IP24 jest uzasadniony z uwagi na planowane zastosowanie części klimatyzatorów w miejscach o podwyższonej wilgotności i możliwym okresowym zawilgoceniu urządzenia (np. przez skraplającą się parę wodną, większy kąt działania cieczy).

Dopuszczenie niższego stopnia ochrony mogłoby ograniczyć uniwersalność zastosowania sprzętu i nie gwarantowałoby odpowiedniego bezpieczeństwa w każdych przewidzianych warunkach.

z up. Dyrektora Generalnego ZUW

Roman Kapczyński

Dyrektor Biura Logistyki

i Zamówień Publicznych

/podpisany elektronicznie/