



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

Maków Mazowiecki, dnia 1 października 2025 r.

KOMUNIKAT Nr 5/2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 01.10.2025 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę: o produkcji od 100 – 1000 m³/d Sypniewo, zaopatrującego w wodę 1370 mieszkańców w miejscowościach: Sypniewo, Sypniewo Nowe, Mamino, Dylewo, Jarzyły, Chełchy, Glinki Rafały, Głacka, Stare Glinki, Majki Tykiewki, Ziemaki.

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Mazowieckiej ul. gen. Władysława Sikorskiego 3, 07-300 Ostrow Maz. w zakresie parametrów mikrobiologicznych monitoringu grupy „A” stwierdzono, że woda warunkowo spełnia wymagania określone w załączniku 1C Tabela 1 poz. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

Sprawozdanie nr HKL.9052.1.2128.2025 (częstkowe) z dnia 01.10.2025 r., punkt zgodności: **kran w gabinecie zabiegowym – Przychodnia Lekarska, ul. Witosa 2, 06-216 Sypniewo**. W wodzie stwierdzono przekroczenia następującego parametru:

liczba bakterii grupy coli - wynik badania 3 jtk/100ml; próbka wody pobrana w dniu 29.09.2025 r. Najwyższa dopuszczalna wartość 0;

Sprawozdanie nr HKL.9052.1.2129.2025 (częstkowe) z dnia 01.10.2025 r., punkt zgodności: **kran w kuchni – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sypniewie, 06-216 Sypniewo**. W wodzie stwierdzono przekroczenia następującego parametru:

liczba bakterii grupy coli - wynik badania 3 jtk/100ml; próbka wody pobrana w dniu 29.09.2025 r. Najwyższa dopuszczalna wartość 0;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z urządzenia wodociągowego o produkcji 100 - 1000 m³/d Sypniewo, 06-216 Sypniewo.

Woda nadaje się do spożycia wyłącznie po przegotowaniu



Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, kąpieli noworodków i niemowląt.

UWAGA: Wodę należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Nie ma konieczności gotowania wody do stosowania w celach sanitarnych, mycia, prania odzieży, prac porządkowych (mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość poprawy jakości wody w ramach realizowanych działań naprawczych poprzez dezynfekcję urządzeń w sieci wodociągowej oraz intensywne płukanie.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Zaleska-Napiórkowska

Sprawę prowadzi: Agnieszka Świercz-Olszewska Asystent Higieny Komunalnej
Tel. 29 7171300 wew. 40/ 887437789



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Makowie Mazowieckim
ul. Adama Mickiewicza 31 | 06-200 Maków Mazowiecki
+48 29 7171300
adres e-mail: sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-21324-23088-EDRAH-19