



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KĘDZIERZYNIE KOŹLU

Tel. / Fax. 77 482 39 60

ul. Anny 14, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

e-mail: sekretariat.psse.kkozle @sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/psse-kedzierzyn-kozle

HK.9080.16.2025.KK

Kędzierzyn- Koźle, 28 marca 2025 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KĘDZIERZYN- KOŹLE
ZA 2024 ROK

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757), § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu
dokonał oceny obszarowej jakości wody wraz z szacowaniem ryzyka zdrowotnego konsumentów
na terenie gminy Kędzierzyn- Koźle.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu wraz z przedsiębiorstwami wodociągowymi monitorował jakość wody w stałych, ustalonych punktach poboru zlokalizowanych w miejscach równomiernie rozmieszczonych pozwalających na ocenę skuteczności procesu uzdatniania oraz na ocenę wewnętrznej instalacji wodociągowej zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem, z częstotliwością określoną w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Przedsiębiorstwa wodociągowe terminowo przekazywały sprawozdania z badań wody oraz na bieżąco informowały o podejmowanych działaniach naprawczych. Badania wykonywane były przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, laboratoria akredytowane oraz laboratoria o udokumentowanym systemie jakości zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Producentami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej na teren gminy Kędzierzyn- Koźle były Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Kędzierzyn- Koźle Sp. z o. o. ul. Filtrowa 14, 47-200 Kędzierzyn- Koźle, PCC Energetyka Blachownia Sp. z o. o. ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn- Koźle oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S. A. ul. Mostowa 30A, 47-223 Kędzierzyn- Koźle. Mieszkańcy gminy Kędzierzyn- Koźle zaopatrywani byli w wodę przeznaczoną do spożycia przez dwa wodociągi sieciowe zlokalizowane w miejscowości Kędzierzyn- Koźle z ujęciem Dunikowski i Grunwaldzka, wodociąg w dzielnicy Blachownia oraz wodociąg zakładowy Grupy Azoty ZAK S.A., który dostarczał wodę do spożycia na potrzeby gospodarcze pracowników Zakładów Azotowych.

W ramach nadzoru sanitarnego sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie- Koźlu pobrano łącznie 78 próbek do badań mikrobiologicznych i 78 próbek do badań fizykochemicznych, dodatkowo pobrano 5 próbek wody do badań laboratoryjnych z ww. stref zaopatrzenia w wodę w związku z wystąpieniem podtopienia wynikającego z sytuacji powodziowej. W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez ww. przedsiębiorstwa wodociągowe pobrano 69 próbek do badań mikrobiologicznych oraz 69 próbek do badań fizykochemicznych oraz 3 próbki do badań w zakresie promieniotwórczości, w tym 8 próbek w zakresie parametrów grupy B.

Dane o poszczególnych wodociągach przedstawiono w tabeli poniżej:

Wodociąg	Producent	Wielkość produkcji [m ³ /dobę]	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Zaopatrywane miejscowości	Uzdatnianie wody ujmowanej ze studni głębinowych (metody), dezynfekcja	Jakość wody na koniec 2024 r.
Kędzierzyn-Koźle	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. ul. Filtrów 14, 47-200 Kędzierzyn-Koźle	7123	54656 (w tym woda podawana do gm. Reńska Wieś 3340, do gm. Pawłowiczki 68, do gm. Cisek 472)	Kędzierzyn-Koźle	Napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja w razie potrzeby podchlorynem sodu	przydatna do spożycia
PCC Energetyka Blachownia	PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle	900	4000	Osiedle Blachownia, PCC Energetyka Blachownia	Napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja w razie potrzeby podchlorynem sodu	przydatna do spożycia
Wodociąg Zakładowy Grupy Azoty	Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S. A. ul. Mostowa 30A, 47-223 Kędzierzyn-Koźle	196	2500	ZAK S.A.	Napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja w razie potrzeby podchlorynem sodu	przydatna do spożycia

W roku 2024 w pojedynczych przypadkach stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych, które miały charakter krótkotrwały, trwający od trzech do pięciu dni. Przekroczenia były efektem zanieczyszczeń punktowych lub czasowymi awariami systemów dystrybucji wody i nie powodowały bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. W wyniku podjętych przez przedsiębiorstwa wodociągowe działań naprawczych jakość wody w wodociągach uległa poprawie i spełniała wymagania, co potwierdzały powtórne badania.

Dane o przekroczeniach incydentalnych, krótkotrwałych przedstawiono w tabeli poniżej:

Wodociąg	Incydentalne, krótkotrwałe przekroczenia
Kędzierzyn-Koźle ujęcie Grunwaldzka	bakterie grupy coli w ilości 4 jtk /100 ml
PCC Energetyka Blachownia	siarczany w ilości 275 mg/l

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu w roku 2024 nie odnotował interwencji mieszkańców gminy Kędzierzyn- Koźle dotyczących pogorszenia wskaźników organoleptycznych jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz niepożądanych reakcji zdrowotnych związanych ze spożyciem wody. W 2024 r. nie prowadzono postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody.

Po dokonaniu analizy uzyskanych sprawozdań z badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu stwierdził, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. mieszkańcy gminy Kędzierzyn- Koźle spożywali wodę dobrej jakości ocenioną, jako przydatną do spożycia przez ludzi. Systematyczny nadzór oraz współpraca między producentami wody, a Państwową Inspekcją Sanitarną przyczyniły się do utrzymania wysokiej jakości wody i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców gminy.

Niniejszą obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu wydał celem poinformowania mieszkańców gminy Kędzierzyn- Koźle.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kędzierzynie - Koźlu

mgr Małgorzata Kopczyńska
(podpisano elektronicznie podpisem kwalifikowanym)

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Kędzierzyn- Koźle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
drogą elektroniczną: e-Doręczenia
2. aa

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE). Wydruk tego dokumentu, na podstawie art. 393 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nie wymaga odrębnego podpisu. Został on wytworzony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 393 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wydruk pisma stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w postaci elektronicznej.