Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Białystok, 17 października 2026 r.
Znak sprawy HK.903.634.2026

KOMUNIKAT nr HK/122/K/2026

o niezgodności z wartością parametryczną

Dotyczy mieszkańców miejscowości: Sobolewo zaopatrywanych z indywidualnego ujęcia wody Krokus Sobolewo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbek wody ze strefy zaopatrzenia indywidualnego ujęcia wody Krokus Sobolewo gm. Grabówka powiat wykazały obecność w wodzie przekroczenia parametru azotanów w ilości 63-66 mg/l przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 50 mg/l.

Woda nie stanowi potencjalnego zagrożenia zdrowotnego dla osób dorosłych.

UWAGA

Woda nie nadaje się do spożycia, tj. przygotowywania posiłków i picia, przez niżej wymienione osoby:

- niemowlęta do 3 miesiąca życia włącznie,

- kobiety w ciąży,

- kobiety karmiące piersią - matki dzieci do 3 miesiąca życia.

Nie zaleca się używać jej do mycia akcesoriów używanych przy karmieniu i zabawek wkładanych przez dzieci do ust (smoczki).

Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku
Urszula Połowianiuk
Specjalista epidemiolog

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku
ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok
tel. +48 85 732 52 36
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-60635-78513-UICBE-35
www.gov.pl/web/psse-bialystok