



Grójec, dnia 07.03.2025

HKN.903.4.2025

ZBIORCZA ROCZNA
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Numer 05/2025

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań prób wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z wodociągu publicznego **Warka** zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
24.01.2024	Warka, ul. Farna 4 Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	133/S z dnia 02.02.2024 r.	PSSE w Radomiu
24.01.2024	Warka, ul. Puławska 30D LIDL	134/S z dnia 02.02.2024 r.	PSSE w Radomiu
20.03.2024	Laski, gm. Warka Sklep spożywczo-przemysłowy	535/S z dnia 28.03.2024 r.	PSSE w Radomiu
24.04.2024	Warka, ul. Puławska 30D LIDL	779/S z dnia 07.05.2024 r.	PSSE w Radomiu
20.05.2024	Warka, ul. Farna 4 Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	935/S z dnia 06.06.2024 r. OL-LBW.9051.2.465/z.2024 z dnia 18.06.2024 r. HKL 0359/2024 z dnia 28.05.2024 r. BP/SP2350/P/2024 z dnia 29.05.2024 r	PSSE w Radomiu PSSE w Siedlcach WSSE w Warszawie
22.05.2024	Warka, ul. Bat. Chłopskich 9 Mieszkanie prywatne	961/S z dnia 29.05.2024 r.	PSSE w Radomiu
05.06.2024	Warka, Os. Książąt Mazowieckich 15 Pomieszczenie wodomierzowe	1028/S z dnia 14.06.2024 r	PSSE w Radomiu

07.08.2024	Laski, gm. Warka Sklep spożywczo-przemysłowy	879 z dnia 19.08.2024 r.	PSSE w Radomiu
23.10.2024	Warka, ul. Puławska 30D LIDL	1925/S z dnia 30.10.2024 r.	PSSE w Radomiu
23.10.2024	Warka, ul. Bat. Chłopskich 9 Mieszkanie prywatne	1926/S z dnia 30.10.2024 r.	PSSE w Radomiu
23.10.2024	Warka, ul. Farna 4 Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	1292 z dnia 29.10.2024 r.	PSSE w Radomiu
16.12.2024	Warka, Os. Książąt Mazowieckich 15 Pomieszczenie wodomierzowe	2285/S z dnia 23.12.2024 r. OL-LBW.9051.2.1353/z.2024 z dnia 13.01.2025 r. HKL 08906/2024 z dnia 19.12.2024 r. BP/SP5927/P/2024 z dnia 07.01.2025 r.	PSSE w Radomiu PSSE w Siedlcach WSSE w Warszawie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza

przydatność wody do spożycia

**z wodociągu publicznego w Warce o produkcji wody powyżej 1000 m³/dobę
zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.**

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody wymienionych w powyższej tabeli wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w 2024 roku, przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. i badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu w punktach kontrolnych z wodociągu publicznego Warka, zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg publiczny Warka zarządzany przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Warce wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Grójcu

Bartłomiej Molenda

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.
2. Urząd Miejski w Warce
3. aa.

EP