



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Chodzieży

Chodzież, dnia 2025-03-24

ON-HK.903.42.2025

**Ocena roczna jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
na terenie miasta i gminy Chodzież w 2024 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz na podstawie wyników badania próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i w ramach monitoringu wewnętrznego prowadzonego przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i podmioty dostarczające lub wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego, lub w podmiotach działających na rynku spożywczym wykorzystujących wodę, przedstawia roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta i gminy Chodzież w 2024 r.:

<b>Wodociąg publiczny Chodzież</b>	
<i>Przedsiębiorca wodociągowy:</i> Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o., Chodzież, ul. Kochanowskiego 29	
<i>Rodzaj ujęcia:</i> ujęcie podziemne	
<i>Produkcja wody:</i> 2730,0 m <sup>3</sup> /d	
<i>Liczba ludności zaopatrywanej przez wodociąg:</i> ok. 18333	
<i>Zaopatrywane miejscowości:</i> Chodzież, Rataje, Oleśnica, Nietuszkowo, Milcz, Studzieniec, Kamionka, Kierzkowice, Trojanka	
<b>Łączna ilość wykonanych badań 30 w tym:</b>	
<b>kontrola urzędowa – 15</b> - parametry grupy A – 13 - parametry grupy B – 2 - inne badania nadzorowe – 0	<b>kontrola wewnętrzna – 15</b> - parametry grupy A – 13 - parametry grupy B – 2 - inne badania nadzorowe – 0
<i>Łączna ilość badań, w którym kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym:</i> 0	
<i>fizykochemicznym:</i> 0	
<i>Działania naprawcze:</i> nie prowadzono.	
<b>Roczna ocena jakości wody: Woda przydatna do spożycia przez ludzi.</b>	

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży  
ul. Składowa 5 | 64-800 Chodzież  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 67 349 71 70  
[higiena\\_komunalna.psse.chodziej@sanepid.gov.pl](mailto:higiena_komunalna.psse.chodziej@sanepid.gov.pl)  
[sekretariat.psse.chodziej@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.chodziej@sanepid.gov.pl)  
NIP 764-21-32-882 | REGON 000305580  
BDO 000422172  
[www.gov.pl/web/psse-chodziej](http://www.gov.pl/web/psse-chodziej)  
/PSSEChodziej/SkrytkaESP  
e-Doręczenia: AE:PL-88554-98881-AGHTV-28

Woda przydatna do spożycia, ponieważ spełniała (w badanym zakresie) wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

<b>Wodociąg publiczny Konstantynowo</b>	
<i>Przedsiębiorca wodociągowy:</i> Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o., Chodzież, ul. Kochanowskiego 29	
<i>Rodzaj ujęcia:</i> ujęcie podziemne	
<i>Produkcja wody:</i> 216,0 m <sup>3</sup> /d	
<i>Liczba ludności zaopatrywanej przez wodociąg:</i> ok. 1938	
<i>Zaopatrywane miejscowości:</i> Konstantynowo, Mirowo, Słomki, Strzelce, Strzelęcín, Zacharyn, Wymysław	
<b>Łączna ilość wykonanych badań 11 w tym:</b>	
<b>kontrola urzędowa – 6</b> - parametry grupy A – 4 - parametry grupy B – 1 - inne badania nadzorowe – 1	<b>kontrola wewnętrzna – 5</b> - parametry grupy A – 4 - parametry grupy B – 1 - inne badania nadzorowe – 0
<i>Łączna ilość badań, w którym kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym:</i> 0	
<i>fizykochemicznym:</i> 0	
<i>Działania naprawcze:</i> płukanie sieci wodociągowej.	
<i>Roczna ocena jakości wody:</i> <b>Woda przydatna do spożycia przez ludzi.</b>	

Woda przydatna do spożycia, ponieważ spełniała (w badanym zakresie) wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

<b>Wodociąg publiczny Podanin</b>	
<i>Przedsiębiorca wodociągowy:</i> Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o., Chodzież, ul. Kochanowskiego 29	
<i>Rodzaj ujęcia:</i> ujęcie podziemne	
<i>Produkcja wody:</i> 534,0 m <sup>3</sup> /d	
<i>Liczba ludności zaopatrywanej przez wodociąg:</i> ok. 3221	
<i>Zaopatrywane miejscowości:</i> Podanin, Stróżewo, Stróżewko, Stróżewice, Krystynka, Jacewko, Pietronki, Studźce, Adolfowo, Radwanki, Trzaskowice i część miasta Chodzieży (ul. Andersa, ul. Armii Poznań, ul. Bema, ul. Ceramiczna, ul. Gościnną, ul. Emilii Plater, ul. Kasprzaka, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Okulickiego, Osiedle Piaski, Osiedle Widok, ul. Poznańska, ul. Siejaka, część ul. Podgórną, ul. Waryńskiego, ul. Wróblewskiego).	
<b>Łączna ilość wykonanych badań 10 w tym:</b>	
<b>kontrola urzędowa – 5</b> - parametry grupy A – 4 - parametry grupy B – 1 - inne badania nadzorowe – 0	<b>kontrola wewnętrzna – 5</b> - parametry grupy A – 4 - parametry grupy B – 1 - inne badania nadzorowe – 0
<i>Łączna ilość badań, w którym kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym:</i> 0	
<i>fizykochemicznym:</i> 0	
<i>Działania naprawcze:</i> nie przeprowadzano.	
<i>Roczna ocena jakości wody:</i> <b>Woda przydatna do spożycia przez ludzi.</b>	

Woda przydatna do spożycia, ponieważ spełniała (w badanym zakresie) wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

<b>Wodociąg zakładowy SM MLKOVITA, Zakład Produkcyjny w Chodzieży</b>
<i>Podmiot działający na rynku spożywczym:</i> Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, Oddział w Czarnkowie, Zakład Produkcyjny w Chodzieży, ul. Słoneczna 25, 64-800 Chodzież
<i>Rodzaj ujęcia:</i> ujęcie podziemne

<i>Produkcja wody:</i> 441,9 m <sup>3</sup> /d	
<i>Liczba ludności zaopatrywanej przez wodociąg:</i> tylko na potrzeby zakładu	
<i>Zaopatrywane miejscowości:</i> SM MLEKOVITA, Zakład Produkcyjny w Chodzieży	
<b>Łączna ilość wykonanych badań 15 w tym:</b>	
<b>kontrola urzędowa – 6</b> - parametry grupy A – 4 - parametry grupy B – 1 - inne badania nadzorowe – 1	<b>kontrola wewnętrzna – 9</b> - parametry grupy A – 4 - parametry grupy B – 1 - inne badania nadzorowe – 4
<i>Łączna ilość badań, w którym kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym:</i> 0	
<i>fizykochemicznym:</i> 0	
<i>Działania naprawcze:</i> płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej.	
<i>Roczna ocena jakości wody:</i> <b>Woda przydatna do spożycia przez ludzi.</b>	

Woda przydatna do spożycia, ponieważ spełniała (w badanym zakresie) wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

<b>Wodociąg lokalny Szpitala w Chodzieży przy ul. Strzeleckiej 32</b>	
<i>Podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w budynkach użyteczności publicznej:</i> Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Samodzielny Publiczny ZOZ, 60-569 Poznań, ul Szamarzewskiego 62	
<i>Rodzaj ujęcia:</i> ujęcie podziemne	
<i>Produkcja wody:</i> 24,8 m <sup>3</sup> /d	
<i>Liczba ludności zaopatrywanej przez wodociąg:</i> tylko na potrzeby szpitala	
<i>Zaopatrywane miejscowości:</i> Szpital w Chodzieży	
<b>Łączna ilość wykonanych badań 19 w tym:</b>	
<b>kontrola urzędowa – 7</b> - parametry grupy A – 2 - parametry grupy B – 0 - inne badania nadzorowe – 1 - badania na obecność bakterii z rodzaju Legionella – 4	<b>kontrola wewnętrzna – 12</b> - parametry grupy A – 2 - parametry grupy B – 1 - inne badania nadzorowe – 1 - badania na obecność bakterii z rodzaju Legionella – 8
<i>Łączna ilość badań, w którym kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym:</i> 0	
<i>fizykochemicznym:</i> 0	
<i>Działania naprawcze:</i> nie przeprowadzano.	
<i>Roczna ocena jakości wody:</i> <b>Woda przydatna do spożycia przez ludzi.</b>	

Woda przydatna do spożycia, ponieważ spełniała (w badanym zakresie) wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

<b>Wodociąg lokalny Szpitala Powiatowego w Chodzieży przy ul. Żeromskiego 29</b>	
<i>Podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w budynkach użyteczności publicznej:</i> Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży, ul. Żeromskiego 29, 64-800 Chodzież	
<i>Rodzaj ujęcia:</i> ujęcie podziemne	
<i>Produkcja wody:</i> 32,5 m <sup>3</sup> /d	
<i>Liczba ludności zaopatrywanej przez wodociąg:</i> tylko na potrzeby szpitala	
<i>Zaopatrywane miejscowości:</i> Szpital Powiatowy w Chodzieży	
<b>Łączna ilość wykonanych badań 24 w tym:</b>	
<b>kontrola urzędowa – 7</b> - parametry grupy A – 2 - parametry grupy B – 1	<b>kontrola wewnętrzna – 17</b> - parametry grupy A – 2 - parametry grupy B – 0

- inne badania nadzorowe – 0 - badania na obecność bakterii z rodzaju Legionella – 4	- inne badania nadzorowe – 3 - badania na obecność bakterii z rodzaju Legionella – 12
Łączna ilość badań, w którym kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0 fizykochemicznym: 0	
Działania naprawcze: płukanie i chlorowanie sieci.	
Roczna ocena jakości wody: <b>Woda przydatna do spożycia przez ludzi.</b>	

Woda przydatna do spożycia, ponieważ spełniała (w badanym zakresie) wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

<b>Wodociąg lokalny Hotelu „Gościniec Wyrwidąb”</b>	
Podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w budynkach użyteczności publicznej: Hotel „Gościniec Wyrwidąb” s.c. Anna i Tadeusz Cichoccy, Oleśnica 1	
Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne	
Produkcja wody: 2,1 m <sup>3</sup> /d	
Liczba ludności zaopatrywanej przez wodociąg: tylko na potrzeby hotelu	
Zaopatrywane miejscowości: Hotel „Gościniec Wyrwidąb”, Oleśnica 1	
<b>Łączna ilość wykonanych badań 7 w tym:</b>	
<b>kontrola urzędowa – 5</b> - parametry grupy A – 2 - parametry grupy B – 1 - inne badania nadzorowe – 2	<b>kontrola wewnętrzna – 2</b> - parametry grupy A – 2 - parametry grupy B – 0 - inne badania nadzorowe – 0
Łączna ilość badań, w którym kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0 fizykochemicznym: 0	
Działania naprawcze: płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej.	
Roczna ocena jakości wody: <b>Woda przydatna do spożycia przez ludzi.</b>	

Woda przydatna do spożycia, ponieważ spełniała (w badanym zakresie) wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 757) wójt, burmistrz jest zobowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Chodzieży  
mgr inż. Monika Trzeciak-Skiba  
/dokument podpisany elektronicznie/

Wyk. w 3 egz.

1. Burmistrz Miasta Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2
2. Wójt Gminy Chodzież  
64-800 Chodzież, ul. Notecka 28
3. aa

MS