Maków, dnia 04-11-2026

Znak spr.: SA.270.33.2026

-Wszyscy uczestnicy postępowania-

Dotyczy: postępowania pn. „Budowa dostrzegalni przeciwpożarowej w leśnictwie Zwierzyniec, na działce o nr ewid. 257/1222, położonej w obrębie ewid. Maków, gm. Maków z wcześniejszą rozbiórką wieży radiowej oraz budowa dostrzegalni przeciwpożarowej w leśnictwie Grabina na działce o nr ewid. 215/1209 położonej w obrębie ewid. Mokra Prawa, gm. Skierniewice

Pytanie od Wykonawcy

Nadleśnictwo Skierniewice informuje, że w dniu 04.11.2026 r. wpłynęło poniższe zapytanie do prowadzonego przetargu:

PYTANIE 1

1. W dokumentacji wskazano ogrodzenia panelowe systemowe jako ocynkowane ogniowo+ malowanie proszkowe. Standardem i powszechnie dostępnymi są ogrodzenia zabezpieczone poprzez ocynk galwaniczny+ malowanie proszkowe. Czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązane?

Odpowiedź do pytania 1

Zamawiający informuje, że akceptuje wskazanie rozwiązanie.

Z poważaniem,

mgr inż. Adam Albrychiewicz

Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Skierniewice

/podpisano elektronicznie/