Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu


Toruń, dnia 9 października 2026 r.
N.HŚ.5211.8.16.2026

KOMUNIKAT Nr 34
o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy miejscowości: **Dobrzejewice (ul. Edukacyjna, ul. Przy Skarpie, ul. Olchowa i przyległe, ul. Kujawska, ul. Maratończyków)** oraz **Zawały (ul. Przy Stawie)**.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, informuje, że wynik badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej ze strefy zaopatrzenia Wodociągu Dobrzejewice, gm. Obrowo, powiat toruński – wykazały obecność w wodzie enterokoków jelitowych w liczbie 2 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0 jtk/100 ml.

WODA NADAJE SIĘ TYLKO DO SPŁUKIWANIA TOALET



Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań oraz zapewnienia zastępczego źródła wody.

W przypadku prowadzenia dezynfekcji może nastąpić zmiana zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Numer do kontaktu w sprawie jakości wody: 607 899 009

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W TORUNIU
Paweł LISEWSKI

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń
+48 56 622 50 29, 56 622 33 12, 56 658 62 41
adres e-mail: sekretariat.psse.torun@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-50502-46923-WVAAT-27