



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Komunikat Nr 13/2026

z 14.10.2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Opatowie informuje o niezgodności z wartością parametryczną parametru wskaźnikowego - żelaza w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę Julianów Ożarowski gm. Ożarów, zaopatrującego miejscowości: Julianów Ożarowski, Polesie Mikułowskie.

W badanej próbce wody pobranej w ramach sprawowanego nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej, stwierdzono niewielkie przekroczenie parametru wskaźnikowego żelaza w ilości 238 µg/l przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 200 µg/l.

Stwierdzona niezgodność może pogarszać cechy organoleptyczne wody, w szczególności jej wygląd, smak albo barwę. Stwierdzona niezgodność nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Oznacza to, że woda może być wykorzystywana do celów spożywczych i higieniczno-sanitarnych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Zalecenia obowiązują do czasu wydania nowego komunikatu.

Jolanta Rękas-Szylar
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Opatowie
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie
ul. Stefanii Sempołowskiej 3 | 27-500 Opatów
+48 15 86 82 149
sekretariat.psse.opatow@sanepid.gov.pl
adres e-doręczeń: AE:PL-67404-69611-ITVJU-20