



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach

HKN.903.20.9.2026

Siedlce, 2026-09-24

KOMUNIKAT nr 20/2026 PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SIEDLCACH z dnia 24.09.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu Domanice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach informuje, że w badaniach jakości próbek wody pobranych w dniu 21.09.2026 r. oraz w dniu 22.09.2026 r. z wodociągu Domanice, gmina Domanice zaopatrującego ok. 1690 osób w miejscowościach: Domanice, Domanice-Kolonia, Kopcie, Przywory Duże, Przywory Małe, Pieńki, Podzdrój, Zażelazna, Śmiary-Kolonia stwierdzono obecność:

- bakterii grupy coli w próbce pobranej w dniu 22.09.2026 r. w punkcie : - Szkoła Podstawowa w Domanicach Kolonii 18; kran – kuchnia w liczbie 2 jtk/100ml wody, przy jednoczesnym braku obecności bakterii *Escherichia coli* oraz enterokoków jelitowych (wartość parametryczna dla bakterii grupy coli wynosi 0 jtk, 100 ml wody),

- w próbce wody pobranej w dniu 21.09.2026 r. stwierdzono przekroczenie zalecanych wartości parametru ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 1 ml wody po 72 h w 22°C w punkcie Hydrofornia Domanice – woda surowa - wynik 299 jtk/1ml (wartość zalecana dla wody wprowadzanej do sieci nie powinna przekraczać 100 jtk.1 ml).

W związku z obecnością bakterii grupy coli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach stwierdza niezgodność z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącą z wodociągu Domanice.

Woda przydatna do spożycia, po uprzednim przygotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Siedlcach

Jolanta Paczuska
Kierownik Sekcji Epidemiologii
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31 | 08-110 Siedlce
+48 25 644 20 40
sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-14097-14217-UHTAE-30

