



HK.9020.5.79.2026.AP

HK.9022.2.308.2026

Ostróda, 2026-08-11

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie

z 11 sierpnia 2026 r.

dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody wodociągu lokalnego

Centrum Pałacowo-Konferencyjnego Osada Danków w Wielimowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, o stwierdzeniu

niezgodności z wartościami parametrycznymi

w oparciu o wyniki badań wody pobranej:


- 31.07.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej. Na podstawie wyników badań fizycznych próbek wody stwierdzono nieakceptowalną barwę wynoszącą 20 mg/l Pt oraz 23 mg/l Pt.
- 05.08.2026 r. w ramach kontroli urzędowej. Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody stwierdzono utrzymującą się zwiększoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h w ilości >300 jtk/1ml. Zaleca się, aby w kranie konsumenta ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała -200 jtk/1 ml.

Bakterie wchodzące w skład ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C nie są formalnie uznawane za organizmy chorobotwórcze, to jednak przy bardzo dużej ich liczebności, w pewnych warunkach, u osób z obniżoną odpornością, osób starszych, małych dzieci i alergików mogą wywołać niespecyficzne objawy chorobowe.

Podwyższona barwa wpływa na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody (pogarsza wygląd i smak), jednak nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

W związku z powyższym zaleca się do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, należy spożywać wodę wyłącznie po przegotowaniu. Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.

Nakazano wprowadzenie działań naprawczych.



Komunikat obowiązuje do odwołania.



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie

ul. Tadeusza Kościuszki 2 | 14-100 Ostróda

+48 896460870

adres e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTFC-17