



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu

SHŚr.HK.9020.264.2026
Wieluń, 8 października 2026 r.

KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu
z dnia 8.10.2026 r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Poręby.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu na podstawie informacji uzyskanej z oddziału laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu informuje, że w próbkach wody pobranych 6.10.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej przez dostawcę wody z wodociągu Poręby stwierdzono w 3 próbkach niezgodność z wartością parametryczną w zakresie bakterii grupy coli, w następujących punktach monitoringowym (punktach zgodności):

- Stacja Uzdatniania Wody w Porębach - miejsce wprowadzania wody do sieci – bakterie grupy coli – 3 jtk/100 ml,
 - Punkt czerpalny – Brzoza 10 – bakterie grupy coli – 3 jtk/100 ml,
 - Punkt czerpalny – Łyskornia 85 – bakterie grupy coli – 1 jtk/100 ml
- przy jednoczesnym wykluczeniu Escherichia coli i Enterokoków jelitowych.

Woda warunkowo przydatna do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (przez minimum 2 min.) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

2 min.



Powyższy komunikat należy przekazać konsumentom wody z miejscowości:

Biała Kopiec, Brzoza, Dębina, Huby, Janowiec, Kopydłów, Koryta, Łyskornia, Młynisko, Pieńki, Poręby, Przychody.

Bakterie z grupy coli (tzw. bakterie wskaźnikowe): to mikroorganizmy powszechnie występujące w środowisku – w wodzie, glebie, materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt. Ich obecność w wodzie może wynikać zarówno z zanieczyszczenia pochodzenia kałowego, jak i środowiskowego. Nie stanowią one jednoznacznego wskaźnika skażenia fekalnego, lecz informują o czystości i integralności systemu dystrybucji wody.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 14 | 98-300 Wieluń
+48 43 843 39 21
sekretariat.psse.wielun@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-32207-54369-RDEVR-32

Monika Bednarek
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
/dokument podpisany elektronicznie/