

KOMUNIKAT 2/2025 z dnia 24.06.2025 r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
w sprawie stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia
w Ośrodku Żeglarskim MAYTUR przy ul. Nad Kanałem 5 w Pyskowicach
wykorzystującym wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonych badań jakości wody stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej ustalonej dla manganu. Stwierdzone stężenia nie mają negatywnego wpływu na zdrowie, jednak mogą obniżyć jakość organoleptyczną wody w wyniku zmiany jej barwy, smaku i zapachu czy wzrostu mętności. Może dochodzić do powstawania przebarwienia instalacji sanitarnych, ceramiki sanitarnej, pranej odzieży oraz powierzchni mających kontakt z wodą.

Woda nadaje się do spożycia i do innych celów użytkowych



Odwołuje się Komunikat 1/2025 z dnia 30.05.2025 r. o stwierdzeniu braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Zarządca obiektu został zobligowany do poinformowania konsumentów o stwierdzonym braku przydatności wody do spożycia.

Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu

Arleta Mrugała
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gliwicach
/ dokument podpisano elektronicznie /
2025-06-25

