



KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w Kłodzku, woj. dolnośląskie

Kłodzko, dnia 20.04.2021 r.

PT.212.4.2021

**A.DO XXI Sp. z o.o.
ul. Trybunalska 38
60-325 Poznań**

Dot. wytycznych co do ilości powietrza w hali garażowej w budynku projektowanej siedziby KP i JRG PSP w Kłodzku.

Mając na uwadze technologię i specyfikację pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej samochodów w kontekście ich garażowania prosimy o zaprojektowanie w hali garażowej wentylacji mechanicznej uwzględniającej 1,5 - krotną wymianę powietrza / ilość powietrza na stanowisko / strumień powietrza.

ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO
Państwowej Straży Pożarnej

[Signature]
bryg. mgr inż. Tomasz Szyszka

Otrzymują:

1. Adresat;
2. PT - a/a.