



72
10.05.2021
"WODOCIĄGI KŁODZKIE" SP. Z O. O.

EL/1358/2021

Kłodzko 05.05.2021 r.

IZBA GOSPODARSTWA
WODOCIĄGI POLSKIE

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w Kłodzku

Wpł. 07-05-2021

L.dz. 2014 zat. 2
podpis [signature]

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
UL. TRAUGUTTA 7
57-300 KŁODZKO

„WODOCIĄGI KŁODZKIE”
TEL. 74 865 40 10
FAX. 74 867 20 95

Dotyczy: Zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków oraz określenia warunków technicznych podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej - kanalizacyjnej dla Strażnicy KP PSP i JRG PSP w Kłodzku przy ul. Piłsudskiego/Zajęczej w Kłodzku – dz. nr 1/10, AM-33, obręb Leszczyna – (uzgodnienie nr 23/2021).

STACJA UZDATNIANIA WODY
TEL. 74 867 24 86

„Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o. o. zapewnia dostawę wody do celów bytowych w ilości 3/3 m³/d oraz odbiór ścieków bytowych w ilości 3.3 m³/d oraz podaje warunki techniczne do projektowania (ważne 2 lata).

Doprowadzenie wody: zaprojektować z istniejącej sieci wodociągowej wA Ø 150, która jest własnością Spółki „Wodociągi Kłodzkie” i przebiega w pasie drogowym ul. Zajęczej w Kłodzku (sieć wodociągową oznaczono na załączonej mapie kolorem niebieskim – linia ciągła).

Średnice przyłącza wodociągowego dostosować do bilansu potrzeb. W miejscu włączenia przewidzieć montaż zasuwy odcinającej.

Dla zabezpieczenia układu instalacji wodociągowej przed zanieczyszczeniem na instalacji wewnętrznej (za wodomierzem głównym) przewidzieć montaż zaworu antyskażeniowego z możliwością nadzoru – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Budownictwa z dnia 3.04.2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz 456).

„Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o. o. zapewnia dostawę wody na cele ochrony p. poż. wew. (wewnętrzna instalacja hydrantowa) w ilości 3,0 l/s.

„Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o. o. **nie zapewnia dostawy** wody na cele ochrony p. poż. zewn. (zewnętrzne gaszenie) w ilości 20,0 l/s.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
TEL. 74 867 35 29

Adres: ul. Piastowska 14B, 57-300 Kłodzko, tel 74 865-40-10, fax 74 867-20-95

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS

NIP 883-17-18-939
REGON: 891447060
Nr KRS: 0000 13 39 14
kapitał zakładowy: 32.602.000 zł

Pz

Odprowadzenie ścieków: zaprojektować do sieci kanalizacji sanitarnej **ks Ø 250**, która jest własnością Spółki „Wodociągi Kłodzkie” i przebiega w pasie drogowym ul. Zajączkowej w Kłodzku z włączeniem przez istniejące studnie kanalizacyjne lub poprzez zabudowę nowej studni (sieć kanalizacyjną oznaczono na załączonej mapie kolorem pomarańczowym – linia ciągła).

Średnice przyłącza kanalizacji sanitarnej dostosować do bilansu potrzeb.

Zabrania się wprowadzania wód deszczowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Właścicielem sieci deszczowej jest Urząd Miasta w Kłodzku.

Projekt wykonać na aktualnych podkładach geodezyjnych i uzgodnić w spółce „Wodociągi Kłodzkie”.

Ustalenia dodatkowe: po pozytywnym odbierze technicznym i wpięciu do sieci miejskiej wykonane przyłącza zgodnie z art. 31 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków pozostaje własnością inwestora. Tym samym remonty, usuwanie awarii są kosztami odbiorcy usług.

Załączniki:

1. 1 egz planu syt. - wys.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych

Wyk.
Maciej Pluta

PROKURATOR
P. O. G. W. R. S. T. C. A.
mgr inż. Leszek Kucharski

**WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
URZĄDZEŃ I PRZYŁĄCZY WOD. – KAN.
na terenie miasta KŁODZKA**

1. Postawą przystąpienia do wykonania urządzeń lub przyłączy wod. - kan. jest opracowany na podstawie technicznych warunków podłączenia i uzgodniony w spółce „Wodociągi Kłodzkie” projekt techniczny spełniający wymogi Prawa Budowlanego.
2. O przystąpieniu do robót należy powiadomić pisemnie „Wodociągi Kłodzkie” na 7 dni przed ich rozpoczęciem.
3. Roboty ulegające zakryciu powinny być zgłaszane do „Wodociągów Kłodzkich” celem ich odbioru.
4. Po zakończeniu robót instalacyjnych, przed zasypaniem wykopów następuje odbiór techniczny, poprzedzony próbą szczelności z udziałem przedstawiciela spółki .
5. Wpięcie wykonanych sieci i przyłączy wod. - kan. do istniejących urządzeń może być dokonane wyłączenie przez spółkę „Wodociągi Kłodzkie” lub pod jej nadzorem.
6. Do zlecenia należy dołączyć:
 - protokół z odbioru technicznego z pozytywnym protokołem próby szczelności i.
 - powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub potwierdzenie jej zlecenia.
7. W przypadku przyłącza wodociągowego nieodpłatne zamontowanie wodomierza głównego wykonuje spółka „Wodociągi Kłodzkie” na wniosek Inwestora po wykonaniu czynności określonych w pkt. 5 i 6.
8. Podpisanie umowy o dostawę wody i odbiór ścieków następuje w chwili montażu wodomierza głównego.
9. Wydanie protokołu końcowego odbioru nastąpi po przedłożeniu inwentaryzacji geodezyjnej .
10. Po spełnieniu w/w warunków może nastąpić świadczenie usług dostawy wody i odbioru ścieków.

Powyższe warunki stanowią załącznik do wydawanych warunków technicznych podłączenia.

Zatwierdził:

PROKURANT
Z-CO DYREKTORA
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Prokurator

