



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w TCZEWIE**

HKw.9020.55.2.2025

Tczew, dnia 20.03.2025r.

KOMUNIKAT


**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie z dnia 20 marca 2025r.
dot. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego
Gorzędziej.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie informuje, iż w dniu 20 marca 2025r.
została wydana decyzja stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Gorzędziej, gm. Subkowy dla strefy zasilającej miejscowość:
Gorzędziej:

z powodu stwierdzonej ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy coli w wodzie
w punkcie zgodności: 19 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml)

Informuje się mieszkańców:

- **Woda z kranu nie nadaje się do picia**
- **Woda z kranu nie może być używana do higieny osobistej (mycia zębów, kąpieli itp.)**
- **Woda może być używana wyłącznie do celów porządkowych (splukiwanie toalet, mycie podłóg, itp.)**



- Zobligowano zarządcę wodociągu do niezwłocznego uruchomienia awaryjnego zaopatrzenia w wodę mieszkańców zaopatrywanych z ww. ujęcia wody oraz natychmiastowego podjęcia działań, mających na celu przywrócić odpowiednią jakość wody.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.