



Radom 05.02.2025r.

HKN.903.123.2025

HKN.N.90.2025

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY za 2024r.
wydana dla wodociągu publicznego w Wawrzyszowie gm. Wolanów

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416)
- art. 12 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego w Wawrzyszowie gm. Wolanów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził obecność nieakceptowalnego zapachu, przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrów chlor wolny, jon amonowy oraz podwyższenie wskaźnika mętności. W związku z powyższym Gmina Wolanów podejmowała działania naprawcze polegających na intensywnym płukaniu sieci wodociągowej. Wdrożone działania naprawcze powodowały poprawę jakości wody, co ostatecznie zostało potwierdzone w badaniach laboratoryjnych.

Badania prowadzone były zgodnie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i B określonym w w/w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Próbkę wody pobierano w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody z wyznaczonych punktów zgodności usytuowanych na sieci wodociągowej.

W 2024r. nie zarejestrowano zgłoszeń interwencyjnych od konsumentów dot. złej jakości wody.

Otrzymuje:

1. Gmina Wolanów
ul. Radomska 20 26-625 Wolanów
2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radomiu
Jolanta Wolszczak