



KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie
z dnia 20.11.2025 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego Gawrony**, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Gawrony, Dąb, Celinowo.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że przeprowadzone badania wody wykonane w wodociągu publicznym Gawrony w ramach kontroli wewnętrznej wykazały, iż jakość wody odbiega od wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) **w zakresie bakterii grupy coli.**

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie stwierdza

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Wody nie należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze (tj. do picia, przygotowania posiłków, potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli).

Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych (tj. WC).



Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Administrator wodociągu prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody zgodnej z wymaganiami wyżej cyt. rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia.

Czasowo do sieci wodociągowej zaopatrywanej przez wodociąg publiczny Gawrony podawany jest środek dezynfekcyjny tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego, może to spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
mgr Roman Wojskunowicz
/podpisano elektronicznie/