



HK.903.19.2025

Przysucha, dnia 05.02.2025 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757) po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbek wody HK.903.2.13.2024 z dnia 23.01.2025 r. oraz pozyskanych sprawozdań z badań próbek wody do spożycia: Nr 2.118 i Nr 2.119 z dnia 29.01.2025 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Przysałowice Duże o produkcji wody poniżej 100 m³/dobę

zarządzanego przez Gminę Klwów; ul. Opoczyńska 35.

Uzasadnienie

W ramach kontroli wewnętrznej pobrano w dniu 23.01.2025 r. próbki wody do spożycia w następujących punktach monitoringowych:


1. Stacja Uzdatniania Wody Przysałowice Duże; 26-415 Klwów,

2. Świetlica Wiejska Przysałowice Duże 18; 26-415 Klwów.

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody do spożycia stwierdzono, że parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne wykonane zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6, spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Przysałowicach Dużych wydano w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.



p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PRZYSUSZE

mgr inż. Jolanta Wilk

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Klwów; ul. Opoczyńska 35; 26-415 Klwów. /e-mail: ug@klwow.pl/
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-przysucha