



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach

Znak sprawy: HK.903.1.17.2026
Białobrzegi, dn.: 16 października 2026 r.

Gmina Promna
Promna - Kolonia 5
26-803 Promna

Komunikat nr 23

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach na podstawie otrzymanego z Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D, 26-601 Radom, sprawozdania z badań próbki wody do spożycia:

- nr 2.1677 z dnia 05.10.2026 r., nr 2.1747 z dnia 12.10.2026 r. w punkcie zgodności Sala sportowa, Promna - Kolonia 39,
- nr 2.1747 z dnia 12.10.2026 r. w punkcie zgodności Urząd Gminy w Promnej, Promna-Kolonia 5,
informuje o przekroczeniu najwyższej dopuszczalnej wartości parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C/1 ml wody **>300 j.t.k./1 ml** wody dla zalecanej wartości parametrycznej 200 j.t.k. ml wody w kranie konsumenta i nie akceptowalnym zapachu w punkcie zgodności Sala sportowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach stwierdza niezgodność w/w parametru z wartością parametryczną określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Wodociąg Promna zaopatruje w wodę miejscowości Promna na terenie gminy Promna.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów zaleca konieczność gotowania wody. Przetworzona woda wymaga do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt. Przekroczony parametr może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Powyższe zalecenia szczególnie powinny przestrzegać osoby należące do grup wrażliwych: niemowlęta i małe dzieci, osoby w podeszłym wieku, kobiety w ciąży i osoby z obniżoną odpornością.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przetworzenia może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu poprawy jakości wody z w/w wodociągu.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białobrzegach
ul. Krakowska 28 | 26-800 Białobrzegi
+48 486132360
sekretariat.psse.bialobrzegi@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-52012-76278-UGSET-35

Z wyrazami szacunku

Kamila Jagiełło

p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Białobrzegach

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Gmina Promna
2. A/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Promna
2. Starostwo Powiatowe w Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9 – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich