



KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie

z dnia 13.03.2025 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Żychlin, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Żychlin, Stare Miasto, Janowice, Barczyglów, Krągola, Modła Kolonia, Modła Królewska, Karsy, Trójka, Modła Holendry.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych, jakość wody z wodociągu publicznego Żychlin odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie parametru mangan.

Jednocześnie wyjaśnia, że stwierdzone przekroczenia nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą pogorszyć wygląd i smak wody, powodować brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienia bielizny podczas prania.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na cele gospodarcze.



Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie
Agnieszka Dybała-Kamińska
/podpisano elektronicznie/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	a9ea67e254be406c85ba1fe44c0822c3	
Nazwa dokumentu	Komunikat.wod. publ. Żychlin.pdf	
Tytuł dokumentu	Komunikat.wod. publ. Żychlin	
Skrót dokumentu	b2a24030f12f26444b55c2348bc306587dc925c827f6753a79a197a40cf7fd1c	
Wersja dokumentu	1.2	
Data dokumentu	2025-03-13	
Podpis	Podpisany przez	PPIS w Koninie Agnieszka Dybała-Kamińska
	Stanowisko podpisu	Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2025-03-13
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 21.7.19	
Data wydruku	2025-03-13	
Autor wydruku	Jankowska Magdalena	