



MINISTERSTWO FINANSÓW

Warszawa, dnia 12 maja 2020 r.

Biuro Administracyjne

C/146/20/BL/B/73

BL2.2611.3.2020/EOR

Do uczestników postępowania przetargowego

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonego na remont dwóch rozdzielnic głównych w skrzydłach B1 i D1 w gmachu Ministerstwa Finansów.

1. Na podstawie art. 38 ust 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843), Zamawiający informuje o przebiegu wizji lokalnej.

W dniu 7 maja 2020 r., zgodnie z zapisami w SIWZ, odbyło się zebranie Wykonawców (połączone z wizją lokalną) mające na celu zapoznanie Wykonawców z miejscem, gdzie znajdują się rozdzielnice główne oraz wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.

W spotkaniu wzięli udział następujący przedstawiciele Zamawiającego :

p. Piotr Sadowski – BAD MF.

Spotkanie miało miejsce przy udziale przedstawicieli 6 firm.

Przedstawiciele firm postawili niżej wymienione pytania.

Ministerstwo Finansów udziela odpowiedzi na zadane w przedmiotowym postępowaniu zapytania:

Pytanie 1. Czy w związku z systemem TN-S konieczne jest stosowanie wyłączników 4-polowych w SZR?

Odpowiedź: Konieczne jest stosowanie wyłączników 4-polowych odpowiednio do oznaczeń przedstawionych na schematach na Załączniku rysunkowym nr 2 do PFU.

Pytanie 2. Co dokładnie Zamawiający ma na myśli wprowadzając zapis w PFU w punkcie 1.3 (strona 7 PFU): „Zapewnić funkcjonalność monitoringu przez instalację nadrzędną, pracująca w systemie nadzoru infrastruktury technicznej budynku” ?

Odpowiedź: „Zapewnić funkcjonalność monitoringu przez instalację nadrzędną” – oznacza, że należy dostarczyć nowe rozdzielnice, które poprzez swoją budowę i odpowiednie wyposażenie będą umożliwiały ich monitorowanie przez istniejącą w budynku instalację BMS (BMS=instalacja nadzoru infrastruktury technicznej budynku). Zakres tego monitoringu został określony w pkt 2.2.3 str. 9 PFU.

Pytanie 3. Czy można otrzymać zestawienie istniejących odbiorów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje kompletną inwentaryzacją obwodów odbiorczych wychodzących z istniejących rozdzielnic. Informacje na temat ilości pól dla obwodów odbiorczych podłączonych do nowych rozdzielnic głównych zostały zawarte w Załączniku rysunkowym nr 1 do PFU oraz w pkt. 1.2.1 str. 6 PFU.

Z upoważnienia

Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów

Dyrektor Biura Administracyjnego

Marcin Gregorczyk

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/