



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu

Szydłowiec dnia 23.10.2025r.

HKN.9020.3.4.7.2025.EC

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
ul. Wschodnia 11
26-500 Szydłowiec

KOMUNIKAT 18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu zawiadamia o stwierdzeniu warunkowej przydatności w wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zdziechów, 26-500 Szydłowiec, zaopatrującego miejscowość: **Zdziechów Lesica, Zdziechów Działy, Chustki, Zdziechów Kolonia, Zdziechów Mętków, Jankowice, Świniów, Wilcza Wola, Korzyce, Krzęcin, Omięcin, Zastronie, Wysoka, Wysocko, Jastrząg Czerwienica** w powiecie szydłowieckim.

W dniu 23.10.2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu otrzymał informację o cząstkowych wynikach badań wody wykonanych w Laboratorium Badania Wody PSSE w Radomiu:

1. **Stacja Uzdatniania Wody, Zdziechów, 26-500 Szydłowiec**, stwierdzono:
- bakterie grupy coli - 9 jtk/100 ml wody,

W związku z powyższym PPIS w Szydłowcu stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Zdziechowie, 26-500 Szydłowiec.

Zgodnie z powyższą informację o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Zdziechowie, 26-500 Szydłowiec zamieszczono w dniu 23.10.2023 r. na portalu internetowym Facebook, oraz poinformowano o zaistniałej sytuacji Przedstawiciela: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o., ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec.

Woda wodociągowa z kranów nadaje się do picia po przegotowaniu przez minimum 2 minuty



Wskazane jest również używanie wody przegotowanej do mycia zębów oraz mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo.

Woda może być używana do kąpieli oraz pozostałych celów użytkowych bez ograniczeń

W związku z prowadzeniem działań naprawczych w obrębie wodociągu Zdziechów i prowadzeniu dezynfekcji urządzeń i sieci wodociągowej stosowany do dezynfekcji wody podchloryn sodu może stanowić uciążliwość zapachową i smakową dla konsumentów.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SZYDŁOWCU
Katarzyna Dujka



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Szydłowcu
ul. Metalowa 7 26-500 Szydłowiec
+48 617-12-19
adres e-mail:
sekretariat.psse.szydlowiec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-60193-19127-JIFUS-32