

Zarządzenie Nr 4/2025
Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Pucku
z dnia 04 lutego 2025 r.

w sprawie: stosowania wymagań organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku i sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Pucku.

Na podstawie art. 13 ust. 6 pkt. 1 oraz pkt. 11 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r., poz.1443)

zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam do stosowania „Wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku ul. Mestwina 11”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Głównymi elementami wymagań organizacyjno-technicznych, o których mowa w §1, są:

- a) ogólne zasady uzgadniania sposobu podłączenia do systemu transmisji alarmu pożarowego,
- b) procedura przyłączania obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych,
- c) zasady użytkowania systemu transmisji alarmu pożarowego,
- d) podstawowe wymagania techniczne dla elementów składowych systemów sygnalizacji pożarowej i systemów transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych,
- e) eksploatacja, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów monitoringu pożarowego.

§3

W odniesieniu do obiektów podłączonych do systemu transmisji alarmu pożarowego w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia, należy zastosować procedurę weryfikacji dokumentacji systemu transmisji alarmu pożarowego wraz z protokołem z prób i badań potwierdzających prawidłowość jego działania. Dostosowanie do tych wymagań powinno nastąpić w drodze umowy względem operatora, przy czym należy się odnieść do stanu prawnego obowiązującego na dzień podpisania umowy między Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Pucku a operatorem.

§4

W zakresie wymagań dotyczących oceny zgodności wyrobów (badań i certyfikacji) dla urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych i dla systemów transmisji alarmów pożarowych, należy odnosić się do stanu prawnego obowiązującego odpowiednio na dzień produkcji, wprowadzenia do obrotu i/lub zainstalowania wyrobów. Wyroby (urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych i systemy transmisji alarmów pożarowych) nie spełniające wymagań dotyczących oceny zgodności, wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wprowadzenia do obrotu i/lub zainstalowania wyrobów, nie powinny być wprowadzone do użytkowania i/lub dalej eksploatowane.

§5

Zmiana całości lub części treści załącznika nie wymaga zmiany Zarządzenia.

§6

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czynię kierownika sekcji ds. przeciwdziałania zagrożeniom.

§7

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.

§8

Zarządzenie Nr 10/2022 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku z dnia 16 maja 2022 r. traci moc z dniem podpisania.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

- PR,
- PPZ,
- PPO.