

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RYBNIKU

44-200 Rybnik ul. kapitana Leopolda Janiego 1

 324224009, e-mail: psse.rybnik@sanepid.gov.pl <https://www.gov.pl/web/psse-rybnik>

Rybnik, 2025-02-19 r.

Znak sprawy: ONS-HK.9011.75.2025

Burmistrz Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

Okresowa roczna ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku na podstawie aktów prawnych:

- art.1 pkt 1 oraz art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

oraz po przeanalizowaniu:

- sprawozdań, o których mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu, przekazywanych przez podmioty, tj. przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
- podejmowanych działań naprawczych,
- prowadzonego przez tut. organ monitoringu i weryfikacji, o których mowa w § 20 ww. rozporządzenia,

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w II półroczu 2024 r., w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 do wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Zdrowia.

U Z A S A D N I E N I E

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku, analizując II półrocze 2024 r. od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. pod kątem jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), dokonał:

- weryfikacji wywiązywania się przez podmioty, zaopatrujące Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, tj. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Czerwionce-Leszczynach, Jastrzębską Spółkę Węglową S. A. KWK Knurów – Szczygłowice w Knurowie, a także Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta w Przegędzy (posiadające indywidualne ujęcie wody), z realizacji badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz z terminowego przekazywania sprawozdań z badań jakości wody:

- analizy przekazanych przez ww. podmioty wyników badań jakości wody, przeprowadzonych zgodnie z ustalonym na 2024 rok harmonogramem, w zakresie ewentualnych zagrożeń zdrowotnych,
- weryfikacji, analizy i oceny danych z monitoringu jakości wody,
- analizy wyników badań wody wykonanych przez tut. organ w ramach przyjętego planu działania na 2024 r.

Zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem ww. podmioty prowadziły systematyczne i udokumentowane badania jakości wody dostarczanej odbiorcom. Badania prowadzone były w laboratoriach zatwierdzonych przez właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z § 9 przywołanego rozporządzenia.

W okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. pobrano ogółem 120 próbek wody z czego 110 próbek zostało pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez podmioty (w tym 78 próbek w zakresie monitoringu parametrów grupy A, 11 próbek w zakresie monitoringu parametrów grupy B i 21 próbek wody w zakresie wybranych parametrów), natomiast 10 próbek pobrano w ramach kontroli przeprowadzonej przez tutejszy organ w oparciu o przyjęty na 2024 plan działania (w tym 5 próbek w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 5 próbek w zakresie monitoringu parametrów grupy B), zgodnie z załącznikiem nr 2 do wyżej wymienionego rozporządzenia.

Analiza wyników próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranych w ramach kontroli przeprowadzonej przez tutejszy organ, pochodzących z ujęcia głębinowego w Palowicach, w wodociągu sieciowym należącym do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Czerwionka-Leszczyny Sp. z o. o. wykazała pojedynczy przypadek przekroczenia dopuszczalnej wartości stężenia parametru żelaza i nieprawidłowość zmian w zakresie mętności. Wskazane wyżej zanieczyszczenia w wodzie do spożycia wymagały podjęcia przez ww. podmiot odpowiednich działań naprawczych, których skuteczność została potwierdzona ponownymi badaniami kontrolnymi wody w ramach kontroli

wewnętrznej, ostatecznie doprowadzając przekroczone parametry do zgodności z wymaganiami ww. rozporządzenia.

Natomiast w próbce wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z ujęcia powierzchniowego z wodociągu sieciowego należącego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Czerwionka-Leszczyny Sp. z o. o., pobranej w ramach kontroli wewnętrznej, wystąpiły nieprawidłowości zmian w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h. Wskazana wyżej nieprawidłowość w wodzie wymagała podjęcia przez podmiot natychmiastowych działań naprawczych. Przeprowadzone powtórne badania, w ramach kontroli wewnętrznej, nie wykazały przekroczenia wymienionego parametru.

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w II półroczu 2024 r. nie odnotowano interwencji odnośnie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożyci przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto w próbkach wody pochodzących z ujęć powierzchniowych, ujęcia głębinowego w Palowicach oraz próbki pochodzącej z indywidualnego ujęcia głębinowego w Schronisku im. św. Brata Alberta w Przegędzy, stwierdzono obniżone stężenie magnezu w stosunku do normatywu (wartość parametryczna 7-125 mg/l). Określona wartość parametryczna dla magnezu jest zalecana ze względów zdrowotnych na zapewnienie konsumentom potrzebnej dla organizmu ilości składników mineralnych – oznacza to, że taka wartość jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. nie zgłoszono występowania reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody dystrybuowanej przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie zaopatrującym Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

Analiza wyników badań przekazanych przez podmioty oraz badań wykonanych przez tut. organ w ramach planu działania na 2024 r. wykazała, że jakość wody dostarczanej konsumentom na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny odpowiadała wymaganiom ww. rozporządzenia.

dr inż. Michał Dudek
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Rybniku
2025-02-19

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Nowy Dwór 20, 44-230 Czerwionka – Leszczyny
3. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. , Al. Jana Pawła II , 44-330 Jastrzębie-Zdrój
4. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
5. Towarzystwo pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Mikołowska 78, 44 238 Przegędza
6. ONS-HK – aa