Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Złotoryi

HK.9022.1.14.2026.KSK
Złotoryja, 2026-11-24

**K O M U N I K A T**
**z dnia 24.11.2026 r.**
**o stwierdzeniu niezgodności z wartością parametryczną**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi informuje, że na podstawie wyników badań próbki wody pobranej w dniu 18.11.2026 r. z wodociągu sieciowego w Olszanicy (sprawozdanie z badań nr 0510/S/26 z dnia 23.11.2026 r.), zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Olszanica, Grodziec, Uniejowice (numery od 1 do 40), Radziechów, Jadwisin, Modlikowice (z wyłączeniem numerów od 1 do 10) oraz Wojciechów, stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej dla parametru azotany.

Oznaczone stężenie azotanów wyniosło 53,9 mg/l, przy wartości parametrycznej wynoszącej 50 mg/l, określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).




Woda może być wykorzystywana do spożycia przez ogół konsumentów, **jednak nie powinna być używana do przygotowywania posiłków i napojów dla noworodków, niemowląt, dzieci do 3. roku życia, kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących piersią.**

Podwyższone stężenie azotanów może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób szczególnie wrażliwych. Zatrucia azotanami są szczególnie niebezpieczne dla niemowląt i małych dzieci ze względu na ryzyko wystąpienia methemoglobinemii, powodującej zaburzenia transportu tlenu we krwi.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dostawca wody ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, aby woda dostarczana konsumentom była bezpieczna dla zdrowia i spełniała wymagania określone w przepisach.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Ewa Cwynar
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi

/pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotoryi
ul. Stanisława Staszica 22 | 59-500 Złotoryja
+48 76 8783 433
adres e-mail psse.zlotoryja@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-63040-77320-VHESU-33