



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

HŚ.9020.2.209.2025.AK

Skierniewice, dnia 28 stycznia 2026 r.

Miasto i Gmina Bolimów

ul. Łowicka 9

99-417 Bolimów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Kolonia Wola Szydłowiecka do spożycia

UZASADNIENIE

Jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Kolonia Wola Szydłowiecka czyli Miasto i Gmina Bolimów przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu:

- 09.12.2025 r. z wyjścia na sieć w budynku SUW Kolonia Wola Szydłowiecka, sprawozdanie z badań z dnia 18.12.2025 r. nr 995/2025 oraz sprawozdanie z badań z dnia 17.12.2025 r. nr 991944/25/WAW,
- 13.01.2026 r. z punktu na sieci w budynku prywatnym Kolonia Wola Szydłowiecka nr 44, sprawozdanie z badań z dnia 14.01.2026 r. nr 5/2026.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A, rozszerzonych o parametr żelaza, w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Skierniewicach.

W badanym wodociągu odnotowano podwyższoną wartość parametru barwa, kształtującą się w granicach 16 - 18 mg/l Pt przy wartości dopuszczalnej wynoszącej 15 mg/l Pt.

Parametr ten ma charakter wskaźnikowy i estetyczny i nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną (sprawozdanie z badania laboratoryjnego z dnia 02.12.2025 r. nr OL HK.464.2.2025, raport z wyników badań z dnia 05.12.2025 r. nr PBŚiŚP.9051.505.488.2025) stwierdza się, że jakość wody wodociągu Kolonia Wola Szydłowiecka (poza wskaźnikiem barwy) odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Justyna Łukasik

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Skierniewicach

ul. Piłsudskiego 33 | 96-100 Skierniewice

+48 46 833 46 00

psse.skierniewice@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-77150-25674-VJCCV-15

/podpisano elektronicznie/