



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim

KOMUNIKAT NR 1.2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim

o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Kaski

W dniu 19 sierpnia 2026r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Kaski ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne, tj. przekroczenie dopuszczalnej zawartości bakterii enterokoki (2 jtk/100 ml), podczas gdy najwyższa dopuszczalna zawartość tego parametru wynosi 0 jtk/100 ml zgodnie z załącznikiem nr 1 część A tabela 1, lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r., poz. 748)


W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków,
2. woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,
3. woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran,
4. woda może być wykorzystywana do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i celów sanitarnych, tj. spłukiwania WC.

Dostawca wody – Gmina Baranów został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Gmina Baranów prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody zgodnie z wymaganiami zawartymi w ww. rozporządzeniu.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim
[Signature]
mgr Halina Sankowska



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Żwirki i Wigury 10
05-825 Grodzisk Mazowiecki
+48 22 755 57 76
sekretariat.psse.grodzisk@sanepid.gov.pl