



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie
z dnia 14 października 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia
Mąkoszyce zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: Mąkoszyce, Pisarzowice,
Rybin, Ligota, Bałdowice, Wilcze Oko Osada.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie na podstawie wyników
z badań laboratoryjnych wody ze strefy zaopatrzenia Mąkoszyce informuje, że
stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną określoną w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) w zakresie: bakterii grupy coli na poziomie
51-59 jtk/100 ml (przy dopuszczalnej wartości - 0 jtk/100 ml).

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie
stwierdza


BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Wody nie należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze
(tj. do picia, przygotowywania posiłków, potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców,
do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością oraz
utrzymania higieny osobistej).

Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych (tj.WC).

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie dotyczy
wszystkich konsumentów z uwzględnieniem osób z grup ryzyka tj. niemowlęta, osoby
starsze, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością.

Dostawca wody prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej
jakości wody zgodnej z wymaganiami wyżej cytowanego rozporządzenia w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jest zobowiązany do zapewnienia
zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia. Czasowo do sieci wodociągowej
podawany jest środek dezynfekcyjny tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie
na sieci chloru wolnego, może to spowodować nieznaczne zmiany zapachu.



Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu lub informacji.

Emilia Adamiak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrzeszowie
ul. Gen. Sikorskiego 58 | 63-500 Ostrzeszów
+48 62 732 07 70
Sekretariat.psse.ostrzeszow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-95130-30347-BVDSI-10
BDO: 000532323