



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 66**

PSK.9020.7.9.2021
PSK.9020.7.10.2021

Stalowa Wola, 07.06.2021 r.

D E C Y Z J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 20 ust. 1 pkt 1, 7, 8, 10, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po analizie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 11.05.2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli, przeprowadzonych przez:

1. Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1:
 - Raport z badań wody Nr 196/2021 z dnia 20.05.2021 r. próbki wody pobranej w punkcie zgodności – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Niezłomnych 1, 37-450 Stalowa Wola,
 - Raport z badań wody Nr 197/2021 z dnia 20.05.2021 r. próbki wody pobranej w punkcie zgodności – PSS „Społem” Restauracja Lasowianka, ul. Siedlanowskiego 5, 37-450 Stalowa Wola,
 - Raport z badań wody Nr 198/2021 z dnia 17.05.2021 r. próbki wody pobranej w punkcie zgodności – Punkt czerpalny wody, w którym woda pobierana jest do napełniania "pojemników" (worków), ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola.
2. JARS S.A. Laboratoria Badawcze Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7:
 - Sprawozdanie z badań Nr L/0/04/2021/570/F/2 z dnia 20.05.2021 r. próbki wody pobranej w punkcie zgodności – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Niezłomnych 1, 37-450 Stalowa Wola,
 - Sprawozdanie z badań Nr L/0/04/2021/570/F/3 z dnia 20.05.2021 r. próbki wody pobranej w punkcie zgodności – PSS „Społem” Restauracja Lasowianka, ul. Siedlanowskiego 5, 37-450 Stalowa Wola,
 - Sprawozdanie z badań Nr L/0/04/2021/570/FM/4/P/1 z dnia 02.06.2021 r. próbki wody pobranej w punkcie zgodności – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Dąbrowskiego 5, 37-464 Stalowa Wola,
 - Sprawozdanie z badań Nr L/0/04/2021/570/M/1 z dnia 17.05.2021 r. próbki wody pobranej w punkcie zgodności – Punkt czerpalny wody, w którym woda pobierana jest do napełniania "pojemników" (worków), ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola,

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu
dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli.**

U Z A S A D N I E N I E

Z przedłożonych przez MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1 wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 11.05.2021 r. z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli w punktach zgodności: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Niezłomnych 1, 37-450 Stalowa Wola, PSS „Społem” Restauracja Lasowianka, ul. Siedlanowskiego 5, 37-450 Stalowa Wola, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Dąbrowskiego 5, 37-464 Stalowa Wola, Punkt czerpalny wody, w którym

woda pobierana jest do napełniania "pojemników" (worków), ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1 oraz JARS S.A. Laboratoria Badawcze Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 wynika, iż jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymogom określonym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, orzeka jak w sentencji decyzji.

Decyzję o jakości wody z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może pisemnie zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli. Z dniem doręczenia tego zrzeczenia się przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



**Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Stalowej Woli**
[Signature]
mgr Danuta Adamska
Zastępca RPIS w Stalowej Woli

Otrzymują :

1. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola, ul. Komunalna 1.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7

DG